



MEGJEGYZÉS:
 A csőszakaszokat a beton-esztrich fedés előtt 10 bar nyomással ki kell próbálni.
 A padlában lévő csővezeték 13 mm, a falhoronyban szerelt csővezeték 6 mm falvastagságú csőhéj szigeteléssel el kell látni.

- JELMAGYARZAT:**
- Fűtési előremenő vezeték (60°C)
 - - - Fűtési visszatérő vezeték (45°C)
 - Hűtőközeg R410a vezeték
 - Elszívott levegő

	Építkezés helye: Sóstói Múzeumfalu Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Tölgyes u. 1. Hrsz.: 5094/2	
	Rajz megnevezése: Központi fűtés- Hűtés- Szellőzés 1. emelet alaprajz Műanyag ábrák korszerű feltételek biztosítása, oktatási és igazgatási központ	Méretarány: 1:50
Tervező/Szerkesztő: Bánóki Richárd 61-14-414 NY-61 14 3991	Rajzszám: Cfhsz-3	Ez a terv a szerzői jog szerinti védelemmel rendelkezik