



**JELMAGYARAZAT:**

- Fűtési előremenő vezeték (60°C)
- Fűtési visszatérő vezeték (45°C)
- Hűtőközeg R410a vezeték
- Esztivelt levegő

**MEGJEGYZÉS:**

A csőszakaszokat a beton-esztrich fedés előtt 10 bar nyomással ki kell próbálni.  
 A padlóban lévő csővezetékét 13 mm, a falhorvonyon szerelt csővezetékét 6 mm falvastagságú csőhéj szigeteléssel el kell látni.

<p><b>TOTO TOTAL</b>          Építkezés helye:          Sósói Múzeumfalu          Nyíregyháza-Sóstói Széchenyiúti Park, Tódyves u. 1.          Hrsz.: 0294/2</p>	<p>Budapesti központ:          Központi fűtés- Hűtés- Szellőzés terület alapprajz          Műanyag tónok konzerv felületének biztosítása, oktatási és igazgatási központ</p>	<p>Méretarány:  <b>1:30</b></p>	<p>Kész:  <b>2017. ján.</b></p>