



- JELMAGYARÁZAT:**
- Hidegvíz vezeték
 - - - Melegvíz vezeték
 - Cirkulációs vezeték
 - Szennyvíz csatorna
 - Kondenzvíz vezeték
 - Tűzvíz vezeték

MEGJEGYZÉS:

A csőszakaszokat a beton-esztrich fedés előtt 10 bar nyomással ki kell próbálni.
 A padlóban lévő csővezetékét 9 mm, a falhoronyban szerelt csővezetékét 6 mm falvastagságú csőhéj szigeteléssel ellátni.

		Építkezés helye: Sóstói Múzeumfalu Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Tölgyes u. 1. Hrsz.: 5004/2	
Rajz megnevezése: Vizellátás-csatornázás földszint alaprész Műanyag ábrák készített feltevések biztosítása, oktatási és igazgatási központ	Méretarány: 1:50	Kelt: 2017. jan.	Rajzszám: Cy-1
Tervező/Szerkesztő: Bánó Richárd NY-01 18 18991	Rajz készítője: Rékasi Róbert NY-01 18 18991	Ez a terv a szerző jog szerinti védelmében állandó!	