



MEGJEGYZÉS:

A csőszakaszokat a beton-esztrich fedés előtt 10 bar nyomással ki kell próbálni.
A padlóban lévő csővezetékét 9 mm, a falhoronyban szerelt csővezetékét 6 mm falvastagságú csőhéj szigeteléssel el kell látni.

JELMAGYARÁZAT:

- Hűdégvíz vezeték
- - - Melegvíz vezeték
- Cirkulációs vezeték
- Szennyvíz csatorna
- Kondenzvíz vezeték
- Tűzvíz vezeték

<p>Thermo Total ÉPÍTELETKÉSZÍTÉSI ÉS KERESKEDELMELI KFT. 4400 NYÍREGYHÁZA Dózsa György u. 57. Tel: 42/401-300, Fax: 42/506-025</p>	<p>Építkezés helye: Sóstói Múzeumfalu Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Tölgyes u. 1. Hrsz.: 0294/2</p>	
	<p>Rajz megnevezése: Vízellátás- csatornázás 1. emelet alaprajz Műtárgy tárolás korszerű feltételeinek biztosítása, oktatási és igazgatási központ</p>	<p>Méretarány: 1:50</p>
<p>Tervező/Szerkesztő: Bánszki Richárd G 15-0718 NY-50 15-10991</p>	<p>Ezen terv a szerzői jog szerint védelemben részesül!</p>	<p>Rajzszám: Gv-2</p>