



MEGJEGYZÉS:
 A csészekaszokát a beton-esztrich fedés előtt 10 bor nyomással ki kell próbálni.
 A padlóban lévő csővezetékét 9 mm, a falon nyíló szerelt csővezetékét 6 mm falvastagságú csőhéj szigeteléssel el kell látni.

JELMAGYARAZAT:

- Hidegvíz vezetékek
- Melegvíz vezetékek
- Cirkulációs vezetékek
- Szennyvíz csatorna
- Kondenzvíz vezetékek
- Tűzvíz vezetékek

<p>Tertimo Total Építési és műszaki tervezés 4400 NYÉRSZÉNY, Dózsa György u. 57. Tel: 42/401-300, Fax: 42/506-025</p>	Építkezés helye: Sósói Múzeumtáju Nyíregyháza-Sósógyógyintézet, Tódyves u. 1. Hírv. szám: 0294/2	
	Rajz megnevezése: Vízellátás- csatlakozás Tervező alaprajz Műanyag tömlős konzert felületének hőszigetelés, oktatási és igazgatási központ	Méretarány: 1:30
Tervező/Szerkesztő: Buzsáki Richárd Művész 12/1091	Tervező/Szerkesztő: Reka G-15/0718 +3630302933	Rajzszám: Gy-3