


Vízvezeték jele	V-3-1-0-0
Utca neve	Raktár és Oktatási Központ vízellátása



Terepszint [m.B.f.]	101.65	V-3-0-0 leágazás - 99.91 mBf - 47.25 m	
Takarás [m]	1.67	vízbevezetés Ø63 l=4.9 m KPE	
Leásás mélysége [m]	1.93	vízbevezetés Ø63 l=19.3 m KPE	
Szelvény [m]	0+000		
Lejtés [‰]	13.4%		
Épül összesen	44.03 m		

BÍRÓ ÉS TÁRSA			
Tervező és Szolgáltató KFT			
4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/A II/2.			
Tel./Fax: +36/42/421-310 Mobil: +36/30/445-1895			
Megrendelő/Építető:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Méretarány:	Mv=1:500 Mh=1:100
Építés helyszíne:	4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Nyíregyháza - Sóstófürdő Tölgyes út 1. HRSZ: 0249/2	Dátum:	2017.01.20.
Terv megnevezése:	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztés Turizmusfejlesztés	Tervfajta:	kvitelei
Tervsz. megnevezése:	Műtárgy tárolás korszerű feltételnek biztosítása Szabadtéri színpad átalakítása - vizesblokk kialakítása	Törzsszám:	75/2/2016
Közlekedés és külső vízi közművek kivétel tervé			
V-3-1-0 jelű vízvezeték hossz-szelvénye			
Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül.			
Cégvezető, Felelős tervező:	Bíró Károly	Tervező:	Bíró Tamás Károly
Kenn.sz.:15-0402, 15-20096		Adminisztráció:	
		Rajzterület:	
		Rajzsztátusz:	Hv-3