

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

"E-III-0-VB" JELŰ VIZESBLOKK ELOSZTÓBERENDEZÉS TERVE

FALFÜLKÉBE SZERELT ELOSZTÓ
AJTÓVAL
BEÉPÍTETT KÉSZÜLÉKEK: SOROLHATÓ
VÉDETTSÉG: IP31

Az elosztót felirati táblákkal kell ellátni, a kapcsolási rajz szerinti áramköri számokkal és az áramköri számokhoz tartozó megnevezésekkel.

Az elosztó szekrények gyártása előtt az elosztó berendezés méreteit egyeztetni kell a beépítési hely méretével!

GYÁRTMÁNYOK:


MOELLER, SCHRACK, SCHNEIDER-ELECTRIC

A fenti gyártmányok műszaki színvonalát képviselnek. Helyettük csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók.

Az elosztó berendezést a szükséges figyelmeztető feliratokkal el kell látni:
„VIGYÁZZ! 400V! ÉLETVESZÉLYES!”
„KIKAPCSOLNI TILOSI!”
„BEKAPCSOLNI TILOSI!”
„KARBANTARTÁS ALATT!”

ÜZEMI FESZÜLTSG: 400/230V 50Hz
MŰKÖDTETŐ FESZÜLTSG: 230V, 50Hz
ÉRINTÉSVÉDELEM: TN-S+EPH

10	-	-
09	-	-
08	-	-
07	-	-
06	-	-
05	-	-
04	-	-
03	-	-
02	-	-
01	-	-
VER.	VÁLTOZÁS	DÁTUM

 <p>HUNGAROPROJECT MÉRNÖIRODA Kft</p> <p>1146. Budapest, Hungária krt. 140-144. ÜGYVEZETŐ: Kun Gábor-Rajkai Ferenc Tel: +36 1 471-51-01 Fax: +36 1 471-51-02 E-mail: hpm@hungaroproject.hu</p>	LÉTESÍTMÉNY: NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ, TÖLGYES UTCA 1. (HRSZ: 0294/2)	DÁTUM: 2017.01.20.	TERVEZŐ: Rajkai Ferenc [V-01-1119]	MUNKASZÁM: 2016-064
	MŰZEUMLALU - III. SZABADTÉRI SZÍNPAD NÉZŐTÉR ÉS KÖZÖNSÉGFORGALMI VIZESBLOKK KIALAKÍTÁSA	LAPOK SZÁMA: 4	TERVEZŐ MUNKATÁRS:	RAJZSZÁM: 16-064-EL-KMF-III-K-01.00
	TERV: "E-III-0-VB" JELŰ VIZESBLOKK ELOSZTÓBERENDEZÉS TERVE	LAP: 1	ELLENŐR:	TERVFAJTA: KIVITELI TERV

