

"E-III-0-SZC" JELŰ SZCENIKAI ELOSZTÓBERENDEZÉS TERVE

**FALFÜLKÉBE SZERELT ELOSZTÓ
AJTÓVAL
BEÉPÍTETT KÉSZÜLÉKEK: SOROLHATÓ
VÉDETTség: IP31**

Az elosztót felirati táblákkal kell ellátni, a kapcsolási rajz szerinti áramköri számokkal és az áramköri számokhoz tartozó megnevezésekkel.

Az elosztó szekrények gyártása előtt az elosztó berendezés méreteit egyeztetni kell a beépítési hely méretével!

GYÁRTMÁNYOK:

MOELLER, SCHRACK, SCHNEIDER-ELECTRIC

A fenti gyártmányok műszaki színvonalat képviselnek. Helyettük csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók.

Az elosztó berendezést a szükséges figyelmeztető feliratokkal el kell látni:

„VIGYÁZZI 400V! ÉLETVESZÉLYES!”
„KIKAPCSOLNI TILOS!”
„BEKAPCSOLNI TILOS!”
„KARBANTARTÁS ALATT!”

ÜZEMI FESZÜLTÉS: 400/230V 50Hz
MŰKÖDTETŐ FESZÜLTÉS: 230V, 50Hz
ÉRINTÉSVÉDELEM: TN-S+EPH

10	-	-
09	-	-
08	-	-
07	-	-
06	-	-
05	-	-
04	-	-
03	-	-
02	-	-
01	-	-
VER.	VÁLTOZÁS	DÁTUM



HUNGAROPROJECT MÉRNÖKIRODA Kft

1146. Budapest,
Hunyória krt. 140-144.

ÜGYVEZETŐ: Kun Gábor-Raikai Ferenc

Tel: +36 1 471-51-01

Fax: +36 1 471-51-02

E-mail: hpm@hungaroproject.hu

LÉTESÍTMÉNY: NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ, TÖLGYES UTCA 1. (HRSZ: 0294/2)
MÚZEUMFALU - III. SZABADTÉRI SZÍNPAD NÉZŐTÉR ÉS KÖZÖNSÉGFORGALMI VIZESBLOKK KIALAKÍTÁSA

TERV:
"E-III-0-SZC" JELŰ SZCENIKAI ELŐSZTÓBERENDEZÉS TERVE

DÁTUM: 2017.01.20.

LAPOK SZÁMA: 3

LAP: 1

TERVEZŐ: Rajkai Ferenc [V-01-1119]

TERVEZŐ MUNKATÁRS:

ELLENÖR:

MUNKASZÁM:	2016-064
------------	----------

RAJZSZÁM: 16.064 EL KME III K 02.00

TERVFAJTA: KIVITELI TERV



