



JELMAGYARAZAT:

- Fűtési előremenő vezeték (60°C)
- - - Fűtési visszatérő vezeték (45°C)
- Hűtőkörveg R410a vezeték
- ⇨ Elszívott levegő

MEGJEGYZÉS:

A csőszakaszokat a beton-esztrich fedés előtt 10 bar nyomással ki kell próbálni. A padlón lévő csővezetékelt 13 mm, a falhoronyban szerelt csővezetékelt 6 mm falvastagságú csőhéj szigeteléssel el kell látni.

<p>Thermo Total ÉRTÉKELT SZAKÉRTŐ ÉS KISZÁRÍTÓI KFT. 4400 NYÉK, HÉVISTVÁRZA, DOKSA ÖRÖG ÚJ. 57. TEL.: 06-70-15801, FAX.: 06-70-586-023</p>		Építkezés helye: Sósdi Múzeumfalu Nyíregyháza-Szolnokiútforduló, Tölgyes u. 1. Hrsz.: 15048	
Fűtési megnevezés: Központi fűtés- Hűtés- Szellőzés földszint alaprajz Új lakóegységközpont kialakítása		Méretarány: 1:50 Kelt: 2017. jan.	
Tervező/Szerkesztő: Bárányai Richárd G1150718 Mű.Épít. 15. 0391		Rajzozta: GHNSZ-1	