



**JELMAGYARAZATI:**

- Fűtési előremenő vezeték (60°C)
- Fűtési visszaterő vezeték (45°C)
- Hűtőközeg R410a vezeték
- Elszívott levegő

**MEGJEGYZÉS:**

A csőszakaszokat a beton-esztrich fedés előtt 10 bar nyomással ki kell próbálni. A padlóban lévő csővezetékét 13 mm, a falhoronnyon szerelt csővezetékét 6 mm falvastagsághoz csőhéj szigeteléssel el kell látni.

<p><b>Thermo Total</b>          ÉPÜLETFIZIKAI ÉS KÖRNYEZETI SZAKASZOSZÁLLÁS          4400 NYIRÉHATYI ÚT 13. SZÁMÚ CÉGHELY U. 57.          TEL: 42101380, FAX: 42364625</p>	Építkezés helye: <b>Sóstói Műszertároló</b> Nyíregyháza-Sóstói útiút, Tölgys u. 1. Hírsz.: 15049	
	Rajz megnevezése: <b>Központi fűtés- Hűtés- Szelektív tetőtér alaprajz</b> Új lakóegységközpont kialakítása	Méretarány: <b>1:50</b>
Tervezőiroda: <b>Bánsági Raktár- Építési Kft.</b> 0154078 MÁVÓD 14-10991	Biztonsági szolgálat feletti dímenyvezeti Légter	Rajzszám: <b>Ghsz-2</b>