



Csatlakozás a  
külső közműhálón

**JELMAGYARAZAT:**

- Hűtővíz vezeték
- Melegvíz vezeték
- Szennyvíz csatorna
- Kondenzvíz vezeték

**MEGJEGYZÉS:**  
A csőszakaszokat a beton-esztrich fedés előtt 10 bar nyomással ki kell próbálni.  
A padlóban lévő csővezetékét 9 mm, a falononban szerelt csővezetékét 6 mm  
fővostagságú csőhéj szigeteléssel el kell látni.

<p><b>Thermo Total</b> ÉPÜLETTÉRSZAKI ÉS KÉSZÍTŐI KFT. 4400 NYÍRÉNYI ÚT 1/A, 6030 ÓGYÓD, H-57. Tel.: 42101 586, fax: 42101 525</p>	Építkezés helye: <b>Sóstói Múzeumfalu</b>	
	Nyíregyháza-Sóstói úti 109/A sz. u. 1. Hsz.: 15049	
<p>Rajz megnevezése: <b>Vízellátás-csatározás földszint alaprajz</b></p> <p>Tervező: <b>Bánási Richárd</b></p> <p>Terjedelem: 01-07/08 KV:03/14-109/91</p>	<p>Uj látogatóközpont kialakítása</p> <p>Méretarány: <b>1:50</b></p> <p>Kész: <b>2017. jan.</b></p>	<p>Rajzszám: <b>GV-1</b></p>