



JELMAGYARÁZAT:

- Hűtőgáz vezeték
- Melegvíz vezeték
- Szennyvíz csatorna
- Kondenzvíz vezeték

MEGJEGYZÉS:

A csőszakaszokat a beton-esztrich fedés előtt 10 bar nyomással ki kell próbálni. A padlóban lévő csővezetékét 9 mm, a falhoronnyban szerelt csővezetékét 6 mm falvastagságú csőhéj szigeteléssel el kell látni.

<p>Thermo Total ÉPÜLETFIZIKAI ÉS KÉSZÍTÉSI KFT. 4400 NYÉRSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖPÜLÉSI ÚJ. 57. Tel: 42101386, Fax: 42364625</p>	Építkezés helye: Sóstói Műszertároló	
	Nyíregyháza-Sóstói úti 10. sz. Tölgys u. 1. Hsz.: 15049	
Rajz megnevezése: Vízellátás-csatomázás tetőtér alaprész	Méretarány: 1:50	Kész: 2017. jan.
Tervező: Bárány-Rékasi	Rajzszám: GY-2	
Biztonsági szolgálat feletti állományvezető	Bírálat: 2017. jan. 11.	
Uj lakóközösség kialakítása	Készítve: 2017. jan. 11.	
015/018	Készítve: 2017. jan. 11.	
4400 NYÉRSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖPÜLÉSI ÚJ. 57.	Készítve: 2017. jan. 11.	
42101386, Fax: 42364625	Készítve: 2017. jan. 11.	
15049	Készítve: 2017. jan. 11.	
15049	Készítve: 2017. jan. 11.	