



**Talajvizsgálati jelentés:**  
 NyírGeo KFT, Nyíregyháza, 2016. október

Szintadat:  $\pm 0,00 = 102,22$  mBf  
 Javasolt alapozási sík: 1,00 m takarással  
 Altalaj az alapozási síkon:  
 barna iszapos homok  
 $\rho = 18,0$  kN/m<sup>3</sup>  $\varphi = 28^\circ$   $c = 0$  kPa  $C_u = --$  kPa  
 Talajvíz nem várható

**Anyagminőségek:**  
 Beton:  
 - vasatlan betonlap: C16/20-X0b(H)-16-F3  
 - talpgerenda: C25/30-XC2-16-F3  
 Betonacél: B500 B  
 Betontakarás: 30 mm

Kiviteli terv

**Kardos László okl. építőmérnök**  
 NYÍREGYHÁZA, Szivárvány utca 26. Telefon: 20 340 8717

Ez a terv az 1998. évi III. törvény 51. paragrafusa értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.  
 Teljes egészének vagy bármilyen részletének a felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!

Sóstói Múzeumfalú fejlesztés - Turizmusfejlesztés Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Tölgyes u., hrsz: 15049	Tervszám: 35/2016	Rajzszám: S-1
Új látogató központ kialakítása	Méretarány: M=1:50; 1:25	Dátum: 2017. január
Alapozási alaprajz és részletek	Tervező: <i>Kardos László</i> Kardos László okl. építőmérnök T-T-15/0121	