

Hő és füstelvezető központ
TETŐTÉR RAKTÁR (108)



Szintenként kell elhelyezni.

Jelmagyarázat:

- RWA** GEZE központ
- FT4** FT4 kapcsoló
- VLM** VELUX láncos motor
- JB-H(s)H 4*2*0,8 tűzálló kábel
- NHXH 3*1,5 E90 tűzálló kábel
- JB-H(s)H 1*2*0,8 tűzálló kábel

Vezető tervező: Thuróczy Géza vill. mérnök	Méretarány:
Tűzvédelmi szakv. száma: TC-118/10/2013	1:100
Kamara azonosító: Vt-31/1/06/0789	Tervezési dátum:
Tervező: Ducsi István vill. mérnök	2017/01/01
Tűzvédelmi szakv. száma: TC-139/10/2013	Rajzsám:
Kamara azonosító: 15-0836	GY-29
ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ	
<small>Ez a terv az 1989. évi LXXVI. törvény értelmében szerző jogvédelem alatt áll. Tíjles és másolatok vagy részletek bármilyen kiadásuk nélkül a tervező hozzájárulása nélkül.</small>	
Dátum: 2017.01.20.	

Leírás:

MŰZEMFALU
NYIREGyhÁZA-SÓSTÓGYÓGRFÜRDŐ, TÖLGYES U. 1.
HRSZ.: 029/4/2
ÚJ LÁTÓGATÓ KÖZPONT

Építető:

NYIREGyhÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4400 NYIREGyhÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

Megnevezés:

Hő és füstelvezetés elvi kapcsolás.