

**Valamennyi Gazdasági szereplő  
részére**

**Tárgy: „Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán János, Lujza utcákat érintő közlekedésfejlesztés” tárgyú közbeszerzési eljárásban – Kiegészítő tájékoztatás nyújtás**

**Tisztelt Gazdasági szereplő!**

**A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, uniós értékhatárt elérő, Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás szabályai alapján, „Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán János, Lujza utcákat érintő közlekedésfejlesztés” tárgyában indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban a következő kérdések érkeztek az Ajánlatkérőhöz, melyekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:**

---

**1. Kérdés:**

Az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1) pontjában az 1.-, 3.-, és 4. részre vonatkozóan referencia követelmény került előírásra, mely szerint mélyépítési kivitelezési munkák elvégzésére irányuló vállalkozói szerződés keretében útfelújítás, körforgalom építés, és járdaépítés bemutatása szükséges.

**Kérdés:**

Jól értelmezzük-e, hogy útfelújítás alatt Tisztelt Ajánlatkérő elfogad burkolatmegerősítési-, vagy út építési-, vagy kátyúzási munkákat is?

**Válasz:**

**Ajánlatkérő útfelújítás munkák alatt burkolatmegerősítési, vagy építési munkákat is elfogad. Kátyúzási munkákat nem fogad el, tekintettel arra, hogy önálló kátyúzási munkák kivitelezése nem tekinthető teljes értékű útfelújításnak.**

**Kérdés:**

Jól értelmezzük-e, hogy járdafelújítás alatt Ajánlatkérő járda aszfaltozást is elfogad?

**Válasz:**

**Igen.**

**2. Kérdés:**

Az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1) pontjában az 1.-, 3.-, és 4. részre vonatkozóan referencia követelmény került előírásra, mely szerint 3 db szerződés keretében, mélyépítési kivitelezési munkák bemutatása szükséges.

**Kérdés:**

Jól értelmezzük-e, hogy a 3 db szerződésből történő megfelelés teljesíthető az alábbi módon az 1. rész esetében:

1. szerződés: útfelújításra vonatkozó megfelelés igazolása
2. szerződés: körforgalom építésére vonatkozó megfelelés igazolása
3. szerződés: járdaépítésre vonatkozó megfelelés igazolása

**Válasz:**

**Igen.**

**3. Kérdés:**

Az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2) pontjában a valamennyi részre vonatkozóan előírásra került, hogy az ajánlattevőnek rendelkeznie kell projektvezető szakemberrel külön-külön részenként.

Az ajánlati dokumentáció 19) Egyéb információk között meghatározásra került a Projektvezető fogalma, mely szerint:

„Ajánlatkérő „Projektvezetői többlet tapasztalat” alatt: elfogad minden olyan tapasztalatot, ahol a szakember a teljes kivitelezési szerződés irányításáért felelt. A teljes kivitelezési szerződés irányítására megnevezett szakember szerződésenként – közös AT-ként teljesített szerződés esetén is – kizárólag egy szakember lehet.

**Kérdés:**

Jól értelmezzük-e, hogy Tisztelt Ajánlatkérő Projektvezető pozícióra elfogad építésvezető beosztásban lévő szakembert is, ha a szakember teljesíti a projektvezetői pozícióval szembe támasztott követelményeket, mely szerint a bemutatott munkák során projektvezetői feladatokat látott el, tehát a teljes kivitelezési szerződés irányításáért felelt.

**Válasz:**

Az ajánlattételi felhívás III.1.3) M2) pontjában Ajánlatkérő az alábbiakat írta elő:

„M2) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevont szakemberekkel:

*1 fő projektvezető, aki rendelkezik:*

**a) a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlattal.**

*Egy pozícióra kizárólag egy szakember mutatható be.*

*Amennyiben Ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, úgy az előírt szakemberrel részenként kell rendelkeznie, azaz valamennyi rész tekintetében - amelyekben ajánlatot kíván tenni - külön-külön rendelkeznie kell az előírt 1 fő szakemberrel.*

**A 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság és kamarai regisztráció megszerzéséhez szükséges alábbi végzettséggel és gyakorlati idővel kell rendelkezni:**

**a) okleveles építőmérnök, okleveles építészmérnök 3 év szakmai gyakorlattal**

**b) építőmérnök, építészmérnök 4 év szakmai gyakorlattal.**

**Az M2). szerinti műszaki szakember tekintetében szakmai gyakorlatnak a 266/2013. (V. 11.) Korm. rendeletben előírt gyakorlat fogadható el.”**

Az ajánlati dokumentáció Egyéb információk 19.) pontjában Ajánlatkérő az alábbiakat írta elő:

**„Projektvezető fogalma. Ajánlatkérő „Projektvezetői többlet tapasztalat” alatt: elfogad minden olyan tapasztalatot, ahol a szakember a teljes kivitelezési szerződés irányításáért**

**felelt.** *A teljes kivitelezési szerződés irányítására megnevezett szakember szerződésenként - közös AT-ként teljesített szerződés esetén is - kizárólag egy szakember lehet.”*

**Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő akkor fogadja el az ajánlattevő által bemutatott szakembert, ha megfelel a fenti előírásoknak.**

**4. Kérdés:**

**1. rész: Törzs, Szalag, Semmelweis utcákat érintő közlekedésfejlesztés**

A kiadott tervdokumentáció és mellékletei hiányosak a Semmelweis- Törzs Körforgalom esetében. Kérjük Ajánlatkérőt, hogy a tervdokumentáció részét képező közműépítések és kiváltások szakági terveit (csapadékvíz építés, közvilágítás építés, középvezetékű kábelek kiváltása) részletterveit, a hozzájuk tartozó költségvetéseket szíveskedjenek megküldeni Ajánlattevő részére, valamint a tervdokumentációból hiányoznak a Műszaki leírások és az Út- és Közműkezelői nyilatkozatok. Kérjük, szíveskedjenek ezeket is megküldeni Ajánlattevő részére.

**Válasz:**

A dokumentumokat Ajánlatkérő Ajánlattevők rendelkezésre bocsájtja.

**5. Kérdés:**

**2. rész: Nyíregyháza, Törzs utca – 4-es számú főút csomópontjában jobbra kanyarodó sáv kialakítása**

A kiadott műszaki dokumentumok nem tartalmazzák a Műszaki leírást, ezért kérjük, szíveskedjenek részünkre megküldeni.

**Válasz:**

A dokumentumokat Ajánlatkérő Ajánlattevők rendelkezésre bocsájtja.

**6. Kérdés:**

**3. rész: Nyíregyháza, Lujza utca útfelújítás-burkolatmegerősítés**

A mintakeresztszelvényen a járda rétegrendjében 15 cm homokos kavics fagyvédő réteg szerepel, a műszaki leírásban viszont 25 cm szerepel, amit a fagyvédő réteg méretezése is alátámaszt. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt a mintakeresztszelvény javítására.

**Válasz:**

A 25 cm-es fagyvédő réteg méretezése a műszaki leírásban az új aszfaltburkolat esetén értendő, amely nem azonos a járdaburkolattal. A járdaburkolat tervezett pályaszerkezetében 15 cm-es fagyvédő réteg van meghatározva. A mintakeresztszelvények módosítása nem szükséges.

**7. Kérdés:**

A helyszínrajzokon a kapubehajtók és a főpálya csatlakozásánál süllyesztett szegély van tervezve. A jelenlegi állapot szerint ezeken a helyeken nincs szegély a kapubehajtók és a főpálya között. A műszaki leírás süllyesztett szegélyt csak a főpálya és a leállósáv csatlakozásánál említi. A mintakeresztszelvényeken kapubehajtó nincs ábrázolva. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, egyértelműsítse, hogy a főpálya és a kapubehajtók csatlakozásánál kell-e süllyesztett szegélyt építeni.

**Válasz:**

Igen, a főpálya és a kapubehajtók csatlakozásánál süllyesztett szegélyt kell építeni a helyszínrajzon ábrázoltak szerint.

8. Kérdés:

A tervdokumentációban a pályaszerkezet ismertetésénél szerepel az AC 16 (CF) és az AC 22 (CF) aszfaltréteg, azonban az érvényben lévő útügyi műszaki előírás szerint ilyen aszfalttípus nem létezik. Jól értelmezzük-e, hogy helyettük AC 16 kopó (mF) és AC 22 kötő (mF) aszfalttípusok alkalmazandók?

Válasz:

Igen, jól értelmezik.

Kérem, hogy ajánlataik kidolgozásánál vegyék figyelembe a megadott információkat!

Nyíregyháza, 2018. január 30.

**Tisztelettel:**

  
DR. KOVÁCS KRISZTINA  
Felelős akkreditált  
közbeszerzési szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00444

Ajánlatkérő nevében eljáró