

Valamennyi Gazdasági szereplő  
részére

Tárgy: „Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán János, Lujza utcákat érintő közlekedésfejlesztés” tárgyú közbeszerzési eljárásban – 4. sz. Kiegészítő tájékoztatás nyújtás

Tisztelt Gazdasági szereplő!

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, uniós értékhatárt elérő, Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás szabályai alapján, „Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán János, Lujza utcákat érintő közlekedésfejlesztés” tárgyában indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban a következő kérdések érkeztek az Ajánlatkérőhöz, melyekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

---

1. **Kérdés:**

A 2018. január 31-én megjelent korrigendumban kiadásra kerültek elektromos munkák elvégzésére vonatkozó árazatlan költségvetési kiírások (3 db). Az árazatlan költségvetésekben nem szerepel „egységár” oszlop csupán érték oszlop, ahol - értelmezésünk szerint- a mennyiség × egységár szorzatot kell szerepeltetni.

***Szükséges-e a kiadott költségvetést kiegészíteni „egységár” oszloppal?***

***Ajánlatkérők szabadon kiegészíthetik-e a költségvetést e tekintetben vagy kizárólag Ajánlatkérő teheti meg?***

***Amennyiben Ajánlattevők a költségvetést nem módosíthatják, kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt a kiadott árazatlan költségvetési kiírást módosítani szíveskedjen!***

**Válasz:** Ajánlattevők szabadon kiegészíthetik a költségvetést.

2. **Kérdés:**

A 2018. január 31-én megjelent korrigendumban kiadásra került „NYH Törzs u. Aldi KZV árazatlan” megnevezésű árazatlan költségvetési kiírás. Az említett árazatlan költségvetésben a következő tétel szerepel 0 mennyiséggel:

1398250	OSZLOP SZÁLLÍTÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL	0	TKM
---------	---------------------------------------	---	-----

***Szükséges-e a 0 mennyiséggel szereplő költségvetési sort Ajánlattevőknek árazniuk?***

***Amennyiben szükséges a fenn említett költségvetési sort árazni kérjük tisztelt Ajánlatkérőt a kiadott árazatlan költségvetést módosítani szíveskedjen!***

**Válasz:** Az oszlopokat nem kell a helyszínről elszállítani, ezért szerepel a költségvetési kiírásban 0 TKM.

### 3. Kérdés:

A Bottyán utcán elvégzendő vasúti árvezetés megépítésére vonatkozó árazatlan költségvetés „Biztosító jelzőberendezés” lapon nem szerepel „egységár” oszlop csupán nettó „kiviteli ktg. (Ft)” oszlop, ahol - értelmezésünk szerint- a mennyiség × egységár szorzatot kell szerepeltetni.

***Szükséges-e a kiadott költségvetést kiegészíteni „egységár” oszloppal?***

***Ajánlatkérők szabadon kiegészíthetik-e a költségvetést e tekintetben vagy kizárólag Ajánlatkérő teheti meg?***

***Amennyiben Ajánlattevők a költségvetést nem módosíthatják, kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt a kiadott árazatlan költségvetési kiírást módosítani szíveskedjen!***

**Válasz:** Mellékelten megküldjük a Bottyán János utcán elvégzendő vasúti árvezetés megépítésére vonatkozó árazatlan költségvetést kiegészítve a kért egységár oszloppal.

### 4. Kérdés:

A Törzs utca – Semmelweis utca csomópontjában épülő új körforgalmú csomópont építéskor az ivóvízhálózaton is szükséges kivitelezési munkákat végezni. Jelenleg a Törzs utca és a Lehár Ferenc utca csatlakozásánál található egy meglévő nagy méretű víztolózár akna. A beruházás során ezen aknába kell az egyes vezetékek csatlakozásait kiépíteni. A beruházás során a terület geometriája és magassági viszonyai megváltoznak. A tervdokumentáció nem rendelkezik arról, hogy az említett víztolózár aknán milyen bontási / építési munkákat kell elvégezni. A magassági viszonyok megváltozása miatt szükséges lehet a meglévő akna fedlapját elbontani, az aknát magasítani és az új terepszintre fedlapot építeni.

***Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, a vízhálózaton lévő víztolózár aknán végzendő munkák a pontos műszaki tartalmat illetve az üzemeltetői (Nyírségvíz Zrt.) elvárásokat megadni szíveskedjen!***

**Válasz:** A meglévő és továbbra is megmaradó tolózárs akna fedlapját nem szükséges elbontani és megemelni. A NYÍRSÉGVÍZ ZRT.-nek csak annyi a kérése, hogy a fedlap lebúvó nyílásait kellene a tervezett terepszintnek megfelelően megmagasítani.

### 5. Kérdés:

A kiadott dokumentáció az 1. és 2. rész tekintetében több projektelem esetében nem tartalmazza az út- és közműépítésekre vonatkozó műszaki leírásokat csupán rajzi munkarészeket.

***Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt hiányzó dokumentumokat kiegészítő tájékoztatás keretében Ajánlattevők részére bocsátani szíveskedjen!***

**Válasz:** A kiadott dokumentáció 1. és 2. rész tekintetében a műszaki leírások a kiadott ajánlati dokumentáció trzsutcasemmelweisutcaKrforgalom2-rész.zip, trzsutca41estcsompont-1-rész.zip és trzsutca4estcsompont-2-rész.zip részekben megtalálhatóak.

### 6. Kérdés:

A kiadott dokumentáció egyik rész tekintetében sem tartalmazza az út- és közműépítésekre vonatkozó részletes tervezői méret- és mennyiségszámításokat. A kiadott árazatlan költségvetésben összevonásra került az út- és csapadécsatorna építés földmunka része (Irtás, föld- és sziklamunka fejezet).

***Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt hiányzó tervezői méret és mennyiségszámításokat kiegészítő tájékoztatás keretében Ajánlattevők részére bocsátani szíveskedjen!***

**Válasz:** Tudomásunk szerint, nincs hiányzó tervezői méret és mennyiségszámítás, a korábban kiadott dokumentumok alapján kell ajánlatot adni.

**7. Kérdés:**

A Bottyán János utca útfelújítása árazatlan költségvetési kiírás tartalmaz 400 m + 200 m = 600 m védőcső elhelyezését. A kiadott tervdokumentáció nem rendelkezik a védőcsövek megépítésének pontos műszaki tartalmáról.

**Jól értelmezzük-e, hogy nyertes Ajánlattevő feladata csupán az árazatlan költségvetésben szereplő védőcső megfelelő szintre történő megépítése és minden további közművezetékkel kapcsolatos kivitelezés (meglévő hálózat / vezetékek bontása, újra építése) az üzemeltető feladatát képezi?**

**Válasz:** A költségvetésben szereplő védőcsövek előirányzatok. A pontos helyet és mennyiséget a közmű szakfelügyelet során lehet megállapítani. Mivel azokon a helyeken, ahol a védőcsövet kell elhelyezni (csapadékcsatorna fektetés, új szilárd burkolat építés) földmunka, burkolatbontás és helyreállítás a védőcső elhelyezésétől függetlenül is kivitelezésre kerül, így az elhelyezendő védőcső földmunkája és az azzal kapcsolatos burkolatbontás nem releváns.

A védőcsövek beépítésén túl az esetleges kiváltások is a Kivitelező feladatai, így kérjük a korábban kiadott korrigendumban előirányzott 1.000.000,- Ft-ot, a közmű kiváltásokra, ajánlatukba foglalni szíveskedjenek.

**8. Kérdés:**

A Lujza utca útfelújítása árazatlan költségvetési kiírás tartalmaz 200 m + 200 m = 400 m védőcső elhelyezését. A kiadott tervdokumentáció nem rendelkezik a védőcsövek megépítésének pontos műszaki tartalmáról.

**Jól értelmezzük-e, hogy nyertes Ajánlattevő feladata csupán az árazatlan költségvetésben szereplő védőcső megfelelő szintre történő megépítése és minden további közművezetékkel kapcsolatos kivitelezés (meglévő hálózat/vezetékek esetleges bontása, újra építése) az üzemeltető feladatát képezi?**

**Válasz:** A költségvetésben szereplő védőcsövek előirányzatok. A pontos helyet és mennyiséget a közmű szakfelügyelet során lehet megállapítani. Mivel azokon a helyeken, ahol a védőcsövet kell elhelyezni (csapadékcsatorna fektetés, új szilárd burkolat építés) földmunka, burkolatbontás és helyreállítás a védőcső elhelyezésétől függetlenül is kivitelezésre kerül, így az elhelyezendő védőcső földmunkája és az azzal kapcsolatos burkolatbontás nem releváns.

A védőcsövek beépítésén túl az esetleges kiváltások is a Kivitelező feladatai, így kérjük a korábban kiadott korrigendumban előirányzott 1.000.000,- Ft-ot, a közmű kiváltásokra, ajánlatukba foglalni szíveskedjenek.

Kérem, hogy ajánlataik kidolgozásánál vegyék figyelembe a megadott információkat!

Nyíregyháza, 2018. február 09.

Tisztelettel:

  
DR. KOVÁCS KRISZTINA  
Felelős akkreditált  
közbiztosítási szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00444

Ajánlatkérő nevében eljáró