

1749/2016

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon **Bíró Pál** (név)
BÍRÓ ÉS TÁRSA KFT. (cég)

képviselében felkereste a **NYÍRSÉGVÍZ Zrt, Vízellátási ágazatát¹** a Nyíregyháza **Semmelweis, Törzs, Szalag, Lujza, Bottyán J utcákban tervezett út építés engedélyes tervének elkészítése** tárgyában, egyeztetés céljából.

Az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

A tervezett útépítés nyomvonala kezelésünkben lévő ivóvízgerinc vezetékeket, valamint ivóvíz bekötő vezetékeket érintenek, illetve keresztezi azokat. A vízvezetékek magassági vonalvezetéséről pontos nyilvántartással nem rendelkezünk. A tervezett út építésénél minimum az MSZ 7487 szabvány szerinti védőtávolságok betartását írjuk elő. Azokon a helyeken, ahol az út alapozási szintje megközelíti az üzemelő ivóvíz vezetéket az építés idejére írásban kérünk szakfelügyeletet megrendelni. Az ivóvíz gerinc és bekötő vezetékek fölött minimum 1,20 m földtakarást kell biztosítani. A burkolatba eső szerelvényeket szintbe kell emelni, illetve a tűzcsapokat, közkifolyókat a burkolat szélétől min. 1 m-re kell kihelyezni. Az ivóvíz gerinc vezetékek nyomvonalát, valamint a bekötővezetékek pontos helyét a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen fel kell tárni nyomvonalbejárás során. A munkaterület átadásra meg kell hívni Részvénytársaságunk képviselőjét. (Szilágyi Miklós Zoltán 06 209595564) Szakfelügyeletet a 06-42/523-610 telefax számon lehet megrendelni.

Az elkészült tervet kérjük egy példányban Társaságunk Vízellátási ágazatának műszaki irodájára szakvéleményezésre benyújtani.

Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére. A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása olyan szakági térkép alapján történt mely a valóságnak feltételesen felel meg. A tényleges vízvezetéki nyomvonalak a megadottól akár 1-2 m-rel is eltérhetnek. Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára. A nem szabályozott kérdésekben a mellékeltlen átadott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni. A tervekészítés során további egyeztetést **nem kérünk¹**

Nyíregyháza 2016. év 06. hónap 15. nap

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége
Víz és Csatornázó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Vízellátási Műszaki Iroda
4401 Nyíregyháza, Törzs 5.

[Handwritten signature]

.....
tervező

.....
üzemeltető

¹nem kívánt rész törlendő