

IQC Mérnöki Kft.
 Vizsgáló laboratórium
 H-1112 Budapest, Repülőtéri út 2.
 E-mail: agnes.izsvak@iqckft.hu



IQC Mérnöki Kft

A NAT által NAT-1-1659/2015 számon akkreditált vizsgáló laboratórium.

MINTAVÉTELI LAP

Magmintavétel aszfaltburkolatból

MSZ EN 12697-27:2002

Mintaszaám: 1-2
 Iktatószáma: TBR1/16/02/0949.30A
 Mintavétel időpontja: 2016.08.19.
 Megrendelő: Bird és Társa Kft. (m.sz.: 80)
 Kivitelező: Bird és Társa Kft.
 Réteg: ismeretlen aszfalt
 Származás helye: Nyíregyháza, Botlyain János u.

Minták azonosítási jelei	I.	1/1.	2/1						
	II. III.	1/2.	2/2.						
Minták vizsgálati iktatószámai	I.	TBR1/16/02/0949	TBR1/16/02/035A						
	II. III.	TBR1/16/02/035e	TBR1/16/02/035z						
Aszfalt típusa	I.	ismeretlen	ismeretlen						
	II. III.	ismeretlen	ismeretlen						
Mintavétel pontos helye		Botlyain u. 0+020km sz.	Botlyain u. 1+680km sz.						
Oldal		t	t						
Tengelytől való távolsága (forgalmi sáv)		-	-						
Levegő hőmérséklete (°C)			30°C						
Keverőtelep helye		-							
Építés ideje		n.a.							
Mintára vonatkozó észrevételek		-							
Burkolat állapotára vonatkozó észrevételek		-							
A vizsgálatra vonatkozó utasítások	I.	vastagságmérés	vastagságmérés (MSZ EN 12697-36:2003)						
	II.	-II-	-II-						
	III.								
Minta vastagsága	I.	35mm	35mm						
	II.	50mm	60mm						
	III.								
Teljes vastagság (cm)		8,5	9,5						

Megjegyzés: 1. 8,5 cm aszfalt + 20 cm makadám
 2. 9,5 cm aszfalt + 20 cm makadám

Mintát vette: *Lizsákó*

Kelt.: Nyíregyháza, 2016.08.19.

Eszköz (száma): magminta fúró
 Eszköz (száma): mérővonalzó (IQCBp061)
 Eszköz (száma): hőmérő (IQCBp040)

Eszköz (száma):
 Eszköz (száma):
 Eszköz (száma):