TERVEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Nyíregyháza, - Semmelweis utca
Terv megnevezése: TOP-6.1.5-15 Gazdaságösztönző Közlekedésfejlesztés Útfelújítás – Burkolat megerősítés és járdaépítés

Törzsszám: 19/2016
Rajszámok: **R-1**

Jelen vannak:	kérelmező részéről:	BÍRÓ ÉS TÁRSA KFT.	Bíró Tamás
	egyeztető részéről:	Nyírtávhő Kft.	Kiss Zoltán

A kérelmező által bemutatott helyszínrajzot (tervet) a szakági helyszínrajzainak alapján egyeztettük.

A kezelésünkben lévő **primer és szekunder távfűtési hálózat** a terven feltüntetett nyomvonalon halad, a tervezési munka a fent említett törzsszámon feltüntetett távfűtési hálózatot **érinti**.

Egyeztető a bemutatott tervek átvizsgálását követően észrevételeit az alábbiakban teszi meg:
A terven feltüntetett távfűtési vezeték közvetlen közelében csak kézi földmunka végezhető szakfelügyelet jelenlétében. **A szakfelügyeletet a Nyírtávhő Kft. Műszaki osztályától kell megrendelni a kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 48 órával.** Műszaki osztály elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12., telefon: (+36/42) 314-433.

Tervkészítés során további egyeztetést nem kérünk.

Nyíregyháza, 2017. február 22.

NYÍRTÁVHŐ Kft.
Nyíregyháza,
Népkert u. 12.
7.

..... kérelmező

..... egyeztető