

2014/2016



**NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
 4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. ■ Pf.: 290. ■ Tel.: (42) 523-600, Fax: (42) 523-610 ■ www.nyirsegviz.hu ■ nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu

Címzett:	<b>Bíró és Társa Tervező és Szolg. KFT.</b>	Targy:	<b>Üzemeltetői nyilatkozat</b>
Irányítószám:	<b>4400</b> Postafiók:	Dátum:	<b>2016.10.21</b>
Cím:	<b>Nyíregyháza</b>	Iktatószám:	<b>27434-2016</b>
Utea:	<b>Szegfű utca</b>	Ügyintéző:	<b>Törköly Tamás</b>
Házszám:	<b>73/A. II/2.</b>	Melléklet:	


## Tisztelt Címzett!

Nyíregyháza közigazgatási területén található Szalag utcában (22200/173 és 2439 hrsz.) tervezett útburkolat felújítás kiviteli tervét köszönettel vettük. Mivel a tervezett útburkolat felújítás az utcában található, kezelésünkben lévő ivóvízhálózatot érinti ezért, társaságunk vízellátási ágazata részéről a tervvel kapcsolatos nyilatkozatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

- A Nyíregyháza Szalag utcában található, kezelésünkben lévő ivóvíz gerinc és bekötővezetékek nyomvonaláról, magassági és vízszintes vonalvezetéséről pontos nyilvántartással nem rendelkezünk, ezért a kivitelezés során, amennyiben szükséges, a vezetékek nyomvonalát közmű kutatóárokkaival, szakfelügyeletünk mellett fel kell tární. Azokon a helyeken ahol az új útburkolat pályaszerkezete, vagy szegélye, valamint az úthoz tartozó csapadékvíz elvezető rendszer 1 m-nél jobban megközelíti a vízvezeték, annak magassági helyzetének ismeretében kell a vízvezeték lesüllyesztéséről, vagy áthelyezéséről dönteni.
- A kivitelezéskor a vízvezetékek felett a fagyvédelem miatt 1,2 m földtakarást kell biztosítani.
- Az új útburkolat mentén a tűzcsapoknak és közkutaknak a járdaburkolat szélétől legalább 1 m-re kell elhelyezkedni.
- Az új útburkolatába eső szerelvények esetleges áthelyezését, szintbe helyezését és azon vezetékszakaszok kiváltását, ahol az 1,0 méter védő-földtakarás nem biztosított társaságunktól írásban kell megrendelni. A kivitelezés során felvetődő kérdések tisztázása érdekében társaságunktól a 06-42/523-610 fax számon szakfelügyeletet kell kérni.

A Nyíregyháza Szalag utcában tervezett útburkolat felújítás engedélyezéséhez társaságunk vízellátási ágazata részéről hozzájárulunk, valamint a kivitelezés megkezdését nem kifogásoljuk.

  
**SULYOK BÉLA**  
 vízellátási műszaki vezető

  
**NYÍRSÉGVÍZ**  
 Nyíregyháza és Térsége Viz és Csatornamű  
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 Nyíregyháza  
**ERDEI GÁBOR**  
 vízellátási műszaki irodavezető