

1750/2016

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon **Bíró és Társa Kft** képviseletében

Bíró Pál

képviselője felkereste a **NYÍRSÉGVÍZ ZRt. Vízellátási/Csatornázási ágazatát** a **Nyíregyháza Bottyán J. utca, Semmelweis utca, Törzs és Szalag utcák, valamint a Lujza utca útburkolat felújítás**

tárgyában, előzetes egyeztetés céljából.

Egyeztető: Sipos Tamás

az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

A tervezett létesítmény Társaságunk kezelésében lévő szennyvíz közcatornát érint, melyek nyomvonalát szintadatokkal megadtuk. Az érvényben lévő szabványok és előírások betartandók. Szennyvízvezeték keresztezésekor és annak 2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető. A burkolatba eső tisztítónyílások és tisztítóaknák fedlapjait kérjük az üzemeltetővel egyeztetett módon szintbe helyezni.

A kivitelezéshez kérjük műszaki szakfelügyelet megrendelését Ágazatunk Műszaki Irodájától. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra képviselőnket meg kell hívni.

Fentiek figyelembevételével a tervezett megoldás ellen kifogást nem emelünk, akivitelezés megkezdéséhez hozzájárulunk.

J

Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére.

A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása szakági térkép alapján történt mely a valóságnak pontosan/feltételelesen¹ felel meg.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára.

A nem szabályozott kérdésekben a mellékelt átadott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni.

A tervekészítés során további egyeztetést **nem kérünk**

Nyíregyháza 2016.augusztus 12..

.....
tervező

.....


üzemeltető
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Csatornázási Ágazat
Műszaki Iroda
4401 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1.
Tel.: 42/430-006/143 mell