



KÁBELLELTÁR ÉPÍTÉS

Sz.	Tipusa	Nyomvonal hossz	Kábelhossz	Végelzáró	Összekötő	Jelzőszám	Megjegyzés
1.	NAYY-O 4x25 mm2	60 m	78m	1 kV-os 4x25	2 db	-	0,4 kV-os (közvil)

JELMAGYARÁZAT:

- Létesítendő 0,4 kV-os földkábel (közvil)
- Meglévő 0,4 kV-os földkábel (csatlakozó)
- Meglévő 0,4 kV-os földkábel (erőátvitel)
- Meglévő 0,4 kV-os földkábel (közvil)
- Meglévő 0,4 kV-os szigetelt légvezeték
- Meglévő 22 kV-os földkábel
- Meglévő gázvezeték
- Meglévő szennyvízvezeték
- Meglévő vízvezeték
- Meglévő csapadék
- Meglévő telefon alépítmény

Feszültségnem: 3x400/230V ~50Hz
Érintésvédelmi mód: TN-C rendszer (nullázás)

MOHA-BILK Bt. 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 49. 2/9.
TEL/fax: 42/402-428, Mobil: 20/421-18-62

MS CERT MSZ EN ISO 9001:2009 Reg.sz.: MSC 111209

Munka megnevezése:	Nyíregyháza, Törzs u. – 41 sz. fő út jobbra kanyarodó sáv meghosszabbítás miatti közvilágítási földkábel és kandeláber oszlopok kiváltása
Rajz megnevezése:	Nyomvonalrajz (létesítés)
Tervező:	Török Krisztián
Aláírás:	
Kamarai nyilv. tart. sz., tervezői jog:	15-0710;HSZK-sz-2,HVT-sz-2
Kelt:	2016.04.25.
Méretarány:	1:500
Tervszám:	TK-20/2016
Rajzszám:	20-2/2016