



Tervezés helye

22202/11

ALDI

4X150 SZAMKATVM




## KÁBELLELTÁR Bontás

Sz.	Típusa	Nyomvonal hossz	Kábelhossz	Végeláráó	Őszekötő	Jelzőszám	Megjegyzés
1.	NAVY-O 4x25 mm2	62 m	80m	1 kV-os 4x25	-	-	0,4 kV-os (közvil)


## JELMAGYARÁZAT:

- Bontandó 0,4 kV-os földkábel (közvil)  
Megmaradó 0,4 kV-os földkábel (csatlakozó6)  
Megmaradó 0,4 kV-os földkábel (erőátviteli)  
Megmaradó 0,4 kV-os földkábel (közvil)  
Megmaradó 0,4 kV-os szigetelt légvezetétek  
Megmaradó 22 kV-os földkábel  
Megmaradó gázvezeték  
Megmaradó szennyvízvezeték  
Megmaradó vízvezeték  
Megmaradó csapadékok  
Megmaradó telefon alépítmény
- Feszültségem: 3x400/230V ~50Hz
- Érintésvédelmi mód: TN-C rendszer (nullázás)


Praktiker



28006/4



**MOHA-BILK Bt.**  
4400 Nyíregyháza, Árpád u. 49. 2/9.



**MS CERT**  
MAEC CERTIFIED  
MAEC TRUSTED

**TEL/fax: 42/402-428, Mobil: 20/421-18-62**

**Munka megnevezése:**  
Nyíregyháza, Törzs u. – 41 sz. fő út jobbra kanyarodó sáv meghosszabbítás  
malatti közvilágítási földkábel és kandeláber oszlopok kiváltása

**Rajz megnevezése:**  
Nyomvonalrajz (bontás)

Tervező:	Török Krisztián	Állírási	
Kamarai nyilv. tart. sz., tervezői jogi 15-0710MSZK-sz-2JVT-sz-2			
<b>Kelt:</b> 2016.04.25.	<b>Méretarány:</b> 1:500	<b>Tervszám:</b> TK-20/2016	<b>Rajzsám:</b> 20-1/2016