



Feszültség: 3x400 / 230V, 50Hz  
 Érintésvédelem módja: Nullázás "TN" rendszer  
 áramvédő kapcsolással kiegészítve  
 Kivételként az MSZ 2364; MSZ HD 60364 és MSZ 447  
 sz. szabványok előírásainak betartása kötelező!  
 Jelmagyarázat a V-1 számú terven található!

<b>VILL-TERV</b> KFT. 4551 Nyíregyháza - Oras Deák F. u. 42.		Tervező: Rácz Géza Műterem: VT-15-0103	
Tervezés tárgya: Nyíregyháza-Sóstói úti, Állatpark, Biana Lujza sétány hrsz.: 15010/5 sz. alatti, "A Modern Városok Program" keretében megvalósuló "PANGEA ÖkoCentrum" A rajz megnevezése: 3. emelet villanyszerelési terve		Terv. fajta: Kiviteli	Nyív. szám: Dátum: 2017.02.
Ez a terv szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!		Rácz Géza	Rajzszám: V-4