



Feszültség: 3 x 400 / 230 V, 50 Hz

Érintésvédelem módja: Nullázás "TN" rendszer

áramvédő kapcsolással kiegészítve

Kivitelezéskor az MSZ 2364; MSZ HD 60364 és MSZ 447

sz. szabványok előírásainak betartása kötelező!

VILL-TERV KFT. 4551 Nyíregyháza - Oros Deák F. u. 42.		Tervezős tőrgyá : Nyíregyháza-Sóstófürdő, Állatpark, Blaha Lujza sétány hrsz.: 15010/5 sz. alatt, "A Modern Városok Program" keretében megvalósuló "PANGEA Ökocentrum"	
		A rajz megnevezése : 4. emelet villanszerelési terve	
Ez a terv szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!	Terv. fajta : Kiviteli	Nyilv. szám :	Rajzsorszám : V-5
Tervező : Rácz Géza	Méretarány : 1:50	Dátum : 2017.02.	