



JELMAGYARÁZAT

- 1/1 K Kezjelzésadó (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- 1/1 H Hőérzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- 1/1 O Optikai füstérzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- 1/1 A Állományvezérlő felületi érzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- 1/1 B1-3V 3 Bemeneti, 1 kimeneti modul (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- 1/1 R Rtd 4 kím. relé modul (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- F1 Felügy. kím modul/Hangjelzők (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- V Vonalí vező
- V0 Vonalí védő
- L Légszátsorna érzékelő

A RÉSZLETES VEZÉRLÉSI LISTA A LEÍRÁSANI!

- Minősített Tápegység
- Hangjelző
- Külső Hang-fény jelző
- Hőkébeli Lezárs
- SR114H 1x2x0,8 tűzállóságú kábel vezérléshez
- SR114H 1x2x1 E30 tűzállóságú kábel vezérléshez
- SR114H 2x2x0,8 E30 tűzállóságú kábel GEZE központok összekötéséhez
- SR114H E90 3x2,5 tűzálló kábel GEZE gerinc
- SR114H E30 6x0,8 tűzállóságú kábel HFR vész és szellőztető kapcsolóhoz
- HFR központ
- HFR vészkapcsoló
- HFR ablak zaronosító
- HFR vészkapcsoló
- Szellőztető kapcsoló

General Tervező: GAV-ART Stúdió KFT. 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12/a. I/10.	Építető: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.	Tervező: KISS GABOR V-T/09-0804, 4029 Debrecen, Csapó u. 92.	Tervfajta: KIVITELI TERV
Szakág: TÚZJELZŐ	Rajz: TÚZJELZŐ ELVI FELEPÍTÉS		Tervszám: 146/2016/KT
Méretarány: -:-	Terv: "A Modern Városok Program" keretében megvalósuló „PANGEA Öko centrum” (Sóstói Tróbbfunkciós Oktatási Központ) Nyíregyháza-Sóstófürdő, Állatpark, Blaha Lujza stny., Hrsz: 150/10/5.		Rajzszám: TJ-7
Dátum: 2017.02.hó			

