



JELMAGYARÁZAT

- Tűzjelző központ**
- F2 Tűzjelző kimeneti modul (F2 logikai, 1-1 fizikai cím)
 - 1/1 K Kezelőasztal (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
 - 1/1 Hőérzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
 - 1/1 Optikai érzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
 - 1/1 Optikai álm. felelt érzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- REL.4 4 km. modul (V kimenet, 1-1 fizikai cím)**
- BI-3V 1-1 OIB 3 Bernelei, 1 kimeneti modul (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
 - Műsötlet Tápegység és átv. szűrőkhöz
 - Hókabeli nyemzetek alatt
 - Hókabeli lezárás
 - Vonal piézna vezé
 - Vonal adat
 - 1-1 Légcsatorna érzékelő
- H4-21 H4-22**
- H4-21 Hangjelző
 - H4-22 Hangjelző
- RWA**
- Füstelvezető központ
 - Füstelvezető átlak azonosító
 - HFR-vezérlőkapcsoló
- F-1**
- Szálvezető kapcsoló
- SZÉLLAKÁVCS**
- JB Y(S)Y 1x2x0,8 tűzjelző kábel
 - SR114H 1x2x1 E30 tűzállósági kábel vezetékhez
 - SR114H 1x2x0,8 E30 tűzállósági kábel GEZE központok összekapcsolásához
 - SR114H E30 3x2,5 tűzálló kábel GEZE génc
 - SR114H E30 0x0,8 tűzállósági kábel HFR vezet és szálvezető kapcsolókhoz
 - JB H(S)H 2x1,5 E30 kábel VONAL lappalához
- SZERELÉSI UTASÍTÁS**
- A jelzők helyeken Mla. Q20 vastagfalú, szilikonos szerelésben
- FT Fűzőkő megjelölt szerelés
 - Műsötlet tápegységhez rögzítés szerelés
 - Mla. Q16 vagy Q23-as Mla III-as szilícserrel védődobban
 - Le-felzáró

Generál Tervező:		Tervező:	
GA-VART Stúdió KFT. Nyíregyháza, Váró-Dobokománya 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12/a. /1/0		KISS GÁBOR V.1709-0804 4029 Debrecen, Csapo u. 92.	
Szakág: Tűzjelző		Rajz: 4.EMELETT TELEPÍTÉSI RAJZ	
Méretarány: 1:100		Tervező:	
Dátum: 2017.02.16		KISS GÁBOR KUNTEL TERV Tervezőszám: 146/2016/KT	
"A Modern Városok Program" keretében megvalósuló „PANGEA Okocentrum” (Szási Többfunkciós Oktatói Központ) Nyíregyháza-Sóstófürdő, Állatkert, Bahna Lipa any. Hsz.: 19010/5.		Rajzszám: T J-5	