



Megjegyzések:

- A küllő megerősítéssel el nem látott szennyvízvezeték mérete és anyaga: 50 PVC
- A küllő megerősítéssel el nem látott vízvezeték mérete és anyaga: Ø200 PPR
- A vízvezeték anyagok méretei a függőleges csőterven láthatóak!
- A vízcs. berendezéseket tartalak eljárvon keresztir. kell bekötni a házhoz!
- A vízcs. berendezéseket szigetelni kell az alábbiak szerint:
- A falhornyba szerelt hideg, meleg, és cirkulációs vezetékek 6 mm Vg. párazáró hőszigeteléssel kell ellátni (pl.: NMC Sirocor 6 mm Vg.)
- A padlóban és szabadon szerelt hideg, meleg, és cirkulációs vezetékek 7 mm vastag hőszigeteléssel kell ellátni (pl.: NMC Samtec 9mm Vg.)
- A szabadon szerelt vezetékek megfogására gumis bilincseket kell alkalmazni!
- A csatorna vezetékek helye:
- DNS0 méretnél: 20mm/m
- DN110 méretnél: 15 mm/m
- A házvíz hálózat végpontjainál a pangó víz elterítése és az ivóvíz visszatérítése érdekében egy csapotól le kell könni!
- A magkőnyílás berendezéseket a környezettudományi terv és kitérés szerint kell kivitelezni!
- A WC berendezéseket Gebertit fejtenő öblítődíjazós szerelvényekkel kivitelezendő!
- A Gebertit Pluvia vákuumos esővíz elvezető rendszeren változtatni csak a mérési és végző Gebertit Kft. előzetes hozzájárulása alapján szabad.
- (Például: teljeskörű felmérések, nyomvonal-változtatás, többlet akkai ellenőrzések beépítése, teljeskörű anyagdokumentáció, stb.)
- Beton földemlerv díjjel felhasználásával rögzíthető a melemek szár. A függőleges szakaszok esővíz megfogását szintén díjjel felhasználásával rögzíthetők.

Jelmegnyarazati:

- Hűdegvíz vezeték
- Melegvíz vezeték
- Cirkulációs vezeték
- Kommunális csatorna vezeték (padlóban)
- Kommunális csatorna vezeték (földön alatti)
- Kommunális csatorna vezeték (aljzat alatt)
- Esővíz csatorna vezeték (nemnyezet alatt)
- Esővíz csatorna vezeték (aljzat alatt)
- Tűzvíz vezeték
- Lágyvíz vezeték

- FC Fan-coil kondenz csatlakozás
- SZ Szellőző ventilátor kondenz csatlakozás
- S1 Szilag jelölése

Krepon Bt.
 Níregyháza Város II/1331
 4400 Níregyháza, Kassai tér 1.
 "János Okosmunka"
 (Szász Törvényalkotás Oktatói Központ)
 Níregyháza - Sasvárdi. Alkalmak Belső Látás helysz. 1501/05
 III. emeleti alagsár

Simon Thier Központ
 06-20-215-3787
 07-154672

Simon Thier Központ
 150
 2017.02.16
 GVCs-05