



**Megjegyzések:**

A kútnál megjelöléssel el nem látott szennyvízvezeték mérete és anyaga: 50 PVC  
 A kútnál megjelöléssel el nem látott vízvezeték mérete és anyaga: Ø200 PR  
 A vízvezeték anyagok méretei a függőlegesen csőderven láthatóak!

A vízcs. berendezéseket tartarak eljáron keresztül kell bekötni a hálózatba!  
 A vizellátás csővezetékét szigetelni kell az alábbiak szerint:

- A falhornyba szerelt hideg, meleg, és cirkulációs vezetékeket 6 mm Vg. párazáró hőszigeteléssel kell ellátni (pl.: NMC Sirocor 6 mm Vg.)  
 - A padlóban és szabadon szerelt hideg, meleg, és cirkulációs vezetékeket 9 mm vastag hőszigeteléssel kell ellátni (pl.: NMC Samtec 9mm Vg.)  
 A szabadon szerelt vezetékek megfogására gumis bilincseket kell alkalmazni!

A csatorna vezetékek helyése:  
 - DNS50 méretnél: 20mm/m  
 - DN110 méretnél: 15 mm/m

A hátríviz hálózat végpontjainál a pangó víz elkerülése és az ivóvíz visszatartozása érdekében egy csapotól le kell könni!  
 A nagykonnyalati berendezéseket a környezettudományi terv és kérés szerint kell kivitelezni!  
 A WC berendezéseket Gebertit fejten előforduló szűrővel kell kivitelezni!

A Gebertit Pluvia vákuumos esővíz elvezető rendszeren változtatni csak a művezetési végző Gebertit Kft. előzetes hozzájárulása alapján szabad.  
 (Például: területszertelevők elhelyezése, nyomvonal-változtatás, többféle alakú ellenállások beépítése, területszertelevő anyagmódosítás, stb.)  
 Beton földemelő díblel felhasználásával rögzíthető a megerősítés szár. A függőlegesen szakaszok esővíz megfogását szintén díblel felhasználással rögzíthetők.

**Jelmagyarázat:**

- Hűtőgáz vezeték
- Meleggáz vezeték
- Cirkulációs vezeték
- Kommunális csatorna vezeték (padlóban)
- Kommunális csatorna vezeték (földön alatti)
- Kommunális csatorna vezeték (aljzat alatt)
- Esővíz csatorna vezeték (nemvezet alatti)
- Esővíz csatorna vezeték (aljzat alatt)
- Tűzvíz vezeték
- Lágyvíz vezeték

- FC Fan-coil kondenz csatlakozás
- SZ Szellőző ventilátor kondenz csatlakozás
- SI Színg jelölése

<p><b>Krepon Bt.</b></p> <p>Nyíregyháza Város ut. 11331</p> <p>5. emelet, lakóépület földszintjén</p> <p>06-20-215-3787</p> <p>071-354972</p>	<p>székhely: Nyíregyháza Négyes János Város Önkormányzata</p> <p>4400 Nyíregyháza, Kassai tér 1.</p> <p>felhatalmazással bíró vezető</p> <p>"János Önkormányzat"</p> <p>(Szászai Törökutcai Önkormányzat)</p> <p>Nyíregyháza - Sasvári utca, Alapítványi Helyi Lakás Szolgáltató Hivatal</p> <p>IV. emeleti lakás</p>
	<p>Simon Tibor Roland</p> <p>150</p> <p>2017.02.16</p> <p>GVCs-06</p>