3 4 5 6 7

a b c d e f g h i

321 Lépcsõ 13,50 m2
322 Családi szoba 4 fõ 28,30 m2
323 WC 1,64 m2
324 Fürdõ 4,67 m2
325 Szoba 2 fõ 20,48 m2
326 Fürdõ 3,64 m2
327 Szoba 2 fõ 20,48 m2
328 Fürdõ 3,64 m2
329 Szoba 2 fõ 20,48 m2
330 Fürdõ 3,64 m2
331 Szoba 2 fõ 20,48 m2
332 Fürdõ 3,64 m2
333 Szoba 2 fõ 20,48 m2
334 Fürdõ 3,64 m2
335 Szoba 2 fõ 20,30 m2
336 Fürdõ 3,64 m2
337 Függõhíd 4,91 m2
Sa
Gazdasági Lift
319 Lift elõtér 4,57 m2
320 Szoba szervíz 10,04 m2
302 Lépcsõ 13,21 m2
301 Közlekedõ 115,74 m2
Növényfuttatás
L1 lift
L2 lift
életfa

303 Szoba 2 fõ 20,36 m2
304 Fürdõ 3,64 m2
305 Nappali 21,65 m2
306 WC 2,4 m2
307 Háló 17,96 m2
308 Fürdõ 5,33 m2
309 Háló 17,96 m2
310 Fürdõ 5,33 m2
311 Nappali 22,00 m2
312 WC 2,4 m2
313 Szoba 2 fõ 20,54 m2
314 Fürdõ 3,64 m2
315 Szoba 2 fõ 20,48 m2
316 Fürdõ 3,64 m2
317 Szoba 2 fõ 20,36 m2
318 Fürdõ 3,64 m2
338 Erkély 4,90 m2
339 Erkély 6,00 m2
340 Erkély 6,00 m2
341 Erkély 10,62 m2
342 Erkély 10,62 m2
343 Erkély 6,00 m2

NA160 Tetõ felé kivezetve
LS125 Vel=50m3/h
MAICO ER60VZ ER-UP/G
DR 1050x250 Vbe=618m3/h v=0,91m/s
DR 1300x250 Vbe=846m3/h v=1,0m/s
DR+S 500x300 vel=550m3/h v=1,41m/s
800x200 v=2,0m/s
DR 900x250 Vbe=593m3/h v=1,02m/s A rács teteje mennyezettől 10cm
DR 500x400 Vbe=593m3/h v=1,14m/s A rács alja padlószinttől 15cm
A szekrényelem zárt, légcsatornának használjuk
FWE-CF-06
FWE-CF-07
FWM-06 4P



Krepon Bt.
Nyíregyháza Nyár u.11.3/31.
e-mail: kreponbt@gmail.com
06-20-215-3787
Simon Tibor Roland
G-T-15-0572

Építtető: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.

Rajz megnevezése:
Épületgépészeti kiviteli terv
„A Modern Városok Program" keretében megvalósuló
„Pangea Ökocentrum"
(Sóstói Többfunkciós Oktatási Központ)
Nyíregyháza - Sóstófürdő, Állatpark Blaha Lujza sétány hrsz: 15010/5
Szellőzés szerelés III. emelet alaprajz

Rajzoló:	Méretarány:	Dátum:	Rajzszám:
Simon Tibor Roland	1:50	2017.02.hó	Gsz-04