



Leágazás	1
Megnevezés	Betáplálás
Feszültség	3x400/230V
Vezeték típus	NAYY-J
Keresztmetszet	2x4x240
Teljesítmény	276 kVA

Mérőköri vezeték: MCu 1kV 1x2,5 mm

Betápláló mező: Plombált

Fogyasztásmérés huzalozása: gégecsőben, plombált szekrényrekeszekben

Fogyasztásmérő mező: Plombált, kihajtható

VILL-TERV
KFT.

4551 Nyíregyháza - Oros
Deák F. u. 42.

Tervezés tárgya :

Nyíregyháza-Sóstófürdő, Állatpark, Blaha Lujza sétány
hrs.: 15010/5 sz. alatt, "A Modern Városok Program"
keretében megvalósuló "PANGEA Ökocentrum"

A rajz megnevezése :

Fogyasztásmérés huzalozási
rajza

Ez a terv szerzői jogvédelem alatt áll.
Bármilyen felhasználása a tervező
hozzjárulása nélkül tilos!

Terv. fajta :

Kiviteli

Nyilv. szám :

Rajzsám :

Tervező :

Rácz Géza VT-15-0103

Méretarány :

Dátum :

2017.02.

V-11