



Bíró és Társa Kft.

Nyíregyháza
Dózsa Gy. u. 33. I. em.
4400

Ikt. szám:

9-35/2017

Tárgy:

KEZELŐI NYILATKOZAT
Nyíregyháza, Sóstógyógyfürdő
Állatpark – „Pangea Ökocentrum”
többfunkciós oktatási központ -
csapadékvíz elvezetés

Előadó:

Peikert Krisztián

Tervszám: 70/2016

Rajzszám: R-1.

Kérelmező a közmű üzemeltető képviselőjének a mai napon bemutatta tárgyi építés helyszínrajzát, amit jelenlétében és közreműködésével leegyeztettünk. A kezelésünkben lévő csapadékvíz hálózatot, amennyiben a feltüntetett nyomvonalon halad, a tervezett létesítmény **ÉRINTI, NEM ÉRINTI.**

Az Iroda képviselőjének tájékoztatása a tárgyi létesítmény tervezésével kapcsolatos tudnivalókról:

A NYÍRVV Nonprofit Kft.-hez benyújtott, tárgyban nevezett meglévő létesítménnyel kapcsolatosan az alábbiakat nyilatkozunk.

A részünkre 2017. március 22-én egyeztetés céljára megküldött módosított helyszínrajzon szereplő tervezett parkolók és egyéb burkolt felületek, tetőfelület csapadékvíz elvezetéséhez a terven szereplő módon hozzájárulunk, az alábbi feltételekkel. A befogadó csatorna feliszapolódottsága miatt a rákötés csak a csatorna tisztítása, nyílt árok szakasz profilozása után lehetséges, melyet a NYÍRVV Nonprofit Kft., mint kezelő fog elvégezni. A parkoló burkolatról összegyűjtött csapadékvíz csak olajfogó/szűrő műtárgyon keresztül vezethető be a befogadó csatornába.

A parkolókról és belső felületekről összegyűjtött csapadékvíz csak akkor vezethető be a szikkasztó tározóba, ha a vízminőségi paraméterei megfelelnek a 220/2004. (VII.21.) Kormányrendeletben foglalt határértékeknek.

Nyilatkozatunkat a 18/2006. (VI.1.) KGY. 10.§. (4) rendeletben foglaltak szerint adtuk ki.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek valamint rendeletek betartására.

A szakfelügyelet biztosítását, a kivitelezés megkezdésének idejéig, a **NYÍRVV Nonprofit Kft. Közterület-kezelési és Közlekedési Irodájánál** kérjük írásban bejelenteni. Amennyiben burkolatbontás válik szükségessé a terv kivitelezésekor, a kivitelezőnek burkolatbontási engedélyt kell kérnie az út kezelőjétől.

Szakfelügyelet hiányában, a csapadékvíz hálózatban okozott kárért a kivitelező a felelős.

Nyíregyháza, 2017. március 22.

NYÍRVV Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.

- 7 -


Bocskai Péter
ügyvezető

