

**V. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS**  
*„A Modern Városok Program keretében megvalósuló Pangea Ökocentrum kivitelezése és kapcsolódó eszközbeszerzés”  
 tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevői részére*

Tisztelt Gazdasági szereplők!

A fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdés érkezett, melyre Ajánlatkérő az alábbi választ adja

Sor-szám	Kérdés	Válasz
206.	<i>A „Pangea_MKLista szenes studio 20170320” megnevezésű költségvetésben az MK-A-7.1. pontban 76 db 90*200-as ágy szerepel. Ez a fogyóeszköz kitérásban is szerepel, de 80 db mennyiséggel. Jól értelmezzük-e, hogy ezek a tételek kétszer szerepelnek? Amennyiben igen, kérjük, a költségvetés javítását.</i>	A belsőépítészetben kell költségelni.
207.	<i>A „Pangea_MKLista szenes studio 20170320” megnevezésű költségvetésben az MK-FÜ-7.1. pontban 40 db Fénydiarészlő függöny szerepel. Ez a fogyóeszköz kitérásban is szerepel, de 80 db mennyiséggel. Jól értelmezzük-e, hogy ezek a tételek kétszer szerepelnek? Amennyiben igen, kérjük, a költségvetés javítását.</i>	A belsőépítészetben kell költségelni.
208.	<i>A „Pangea_MKLista szenes studio 20170320” megnevezésű költségvetésben az MK-FÜ-7.2. pontban 40 db Sötétítő függöny szerepel. Ez a fogyóeszköz kitérásban is szerepel, de 80 db mennyiséggel. Jól értelmezzük-e, hogy ezek a tételek kétszer szerepelnek? Amennyiben igen, kérjük, a költségvetés javítását.</i>	A belsőépítészetben kell költségelni.
209.	<i>A „Pangea_MKLista szenes studio 20170320” megnevezésű költségvetésben az MK-FÜ-4.1. pontban a Textil árrékolónak nincs mérete. Kérjük szveskedjenek megadni a méretét.</i>	MK-FÜ-4.1 ből 230x100 cm 4 db

<p>210. A kiadott 1. számú kiegészítő tájékoztatóban szerepel:  „Kérdés: A rendelkezésre álló dokumentáció alapján jól értelmezzük-e, hogy valamennyi acél tartószerkezet 45 perces tűzálló festéssel kell bevonni? Amennyiben igen, akkor kérjük megadni, hogy ezen bevont költséget hol szerepeltessük? Amennyiben nem, úgy kérjük részletesen megadni, hogy a különböző szerkezeteket hány perces tűzálló festéssel kell bevonni, illetve ezek költségét hol kell szerepeltetnünk?  Válasz: Nem szükséges a tűzgátló festés az acél szerkezeten. ”</p>	<p>Nincs tűzgátló festés, nem szükséges költségetlni.</p>
<p>211. Kérjük az ellenmondás feloldását.  A „Pangea MKIlista szemes studio 20170320” megnevezésű költségvetésben az MK-VK-7.1. pontban 38 db Világító tükör szerepel, de nincs hozzá sem műszaki információ, sem méret megadva.  Kérjük szíveskedjenek megadni a tükör méretét és a műszaki tartalmát.</p>	<p>A belsőépítészeti tervdokumentáció tartalmazza: BE_03.7.11</p>
<p>212. Az 1. számú kiegészítő tájékoztató 110-es kérdésre adott válasz alapján az engedélyes tervek csatolásra kerültek. Az engedélyes tervdokumentáció továbbra sem található a leírt állományok között. Kérjük az engedélyes tervdokumentáció megküldését valamennyi Ajánlattevő részére az esélyegyenlőség jegyében valamint a megalapozott ajánlat elkészítéséhez.</p>	<p>Az építési engedélyezési tervdokumentációt Ajánlatkérő elérhetővé tette a koebeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon.</p>

213.

A következő tételek vonatkozásában kérjük, a pontos műszaki tartalom meghatározását (pontos méret, rögzítés módja), valamint konszignáció megküldését az ajánlattevők részére a megalapozott ajánlat elkészítéséhez:

3	45-011-1.1.2-0185012	Beltéri információs rendszer elhelyezése: közönségforgalmi terekben WC piktogrammok, szobaszám feliratok hátulról megvilágítva, közönségforgalmi terek eligazító táblái, változó szélességben és sorkiosztásban, egyedi, belsőépítészeti kialakításban,	65	db
		fém anyagú táblák		
4	45-011-1.1.3.1-0185013	Beltéri információs rendszer elhelyezése, eloxált alumíniumból, színjelző, eligazító tábla egyedi, belsőépítészeti kialakításban	4	db
5	45-011-11.1.2	Homlokzati felirat 3Dbetűkkel, megvilágított HOTEL PANGEA ÖKOCENTRUM épület névtábla, habbetű felirat, fém hatású felületkezeléssel	1	db

Belső táblák: Fém anyagú, eloxált felületkezeléssel 20/20 cm mérettel, csavarozással rögzítve költségvetési kifrás szerint.  
Külső tábla: időjárás álló eloxált felületű, 3d 30 cm magasságú betűkből, gres falburkolatra ragasztva, költségvetési kifrás szerint

214.

*A módosított ajánlattelevi dokumentációban (MÓD\_AD\_PANGEA\_170324.docx) 28. melléklet szerinti nyilatkozatban az alábbi szöveg olvasható: „a jelen közbeszerzési eljárás során a teljes műszaki dokumentációt, annak különösen a kiviteli terveket, műszaki leírást, vizsgoi engedélyeket, tervlapokat és talajmechanikai dokumentumokat teljes terjedelmében megismerjük és azokat fenntartás nélkül elfogadjuk”. Mivel a vizsgoi létesítési engedély nem áll rendelkezésre, ezért ezen nyilatkozati ebben a formában nem elfogadható. Kérjük az Ajánlattelevi dokumentáció módosítását vagy amennyiben a vizsgoi létesítési engedély már rendelkezésre áll annak megküldését.*

*Tekintettel arra, hogy nem áll rendelkezésre vizsgoi engedély Ajánlatkérő a nyilatkozatminimál javítja, mellékletben csatoltan megküldti az érdeklődő gazdaságis szereplők számára, és elérhetővé teszi azt a közbeszerzes.nyiregyszer.hu oldalon is.*

<p>215. Az 1. számú kiegészítő tájékoztatás 162 és 172-es sorszámmú kérdés/válaszra hivatkozva: a módosított költségvetés továbbra sem tartalmazza a 42 m kiemelt szegély bontását. Kérjük szerepeltetni a költségvetésben.</p>	<p>Az "Übirkolatalap és Makadamburkolat készítése" munkamemben, az 1. számú, 610010674731 tétele mennyiségénél, a burkolatbontásnál figyelembe lett véve a kiemelt szegélyek bontása</p>
<p>216. Gépészetre vonatkozó észrevétel: - A főgőlleges csőtér szerinti 62 db mosdó beépítésére van szükség. A költségvetésben azonban csak 60 db szerepel. Kérjük a költségvetés felülvizsgálatát és módosítását a megfelelő mennyiségre.</p>	<p>62 db mosdót kell árazni; épületgépészeti költségvetés javítva</p>
<p>217. Szintén gépészetre vonatkozó észrevétel: - A főgőlleges csőtér szerinti 55 db WC beépítés szükséges. A költségvetés azonban csak 54 db-t tartalmaz. Kérjük a költségvetés felülvizsgálatát és módosítását a megfelelő mennyiségre.</p>	<p>55 db WC-t kell árazni; épületgépészeti költségvetés javítva</p>
<p>218. Az első kiegészítő tájékoztatás szerint a hálózathelyesítés költségét az Ajánlatkérő fizeti, azonban a megkötött elektromos költségvetés főösszesítője az alábbi szöveget tartalmazza: „Áramszolgáltatói hálózathelyesítési hozzájárulás 250 kVA után 12.000 Ft/kVA”. Kérjük megérősítést, hogy ezen főösszesítőben szereplő sorhoz nem kell költséget rendelnünk? Vagy kérjük az elektromos költségvetési főösszesítő ennek megfelelően való módosítását.</p>	<p>Ajánlatkérő a Főösszesítői már korábban módosította.</p>
<p>219. 1. kiegészítő tájékoztatás 106-os kérdés/válaszra hivatkozva: - Kérjük a nevezett tervet csatolni az Ajánlattevők részére, hogy minden ajánlattevő azonos műszaki tartalomra adjon ajánlatot az esélyegyenlőség jegyében; vagy kérjük azon kivételző megadását, aki a vonatkozó mérlezesést és terveket elkészítette.</p>	<p>Az üvegtelők anyagszükséglete: - 150/60x4 zártszelvény: 1.400-kg - 50/50x3 zártszelvény: 200-kg A tervdokumentáció szerint szükséges árazni.</p>
<p>220. 1. kiegészítő tájékoztatás 159-es kérdés/válaszra hivatkozva: - A hűtőközlés, gáz és közűtkezelői nyilatkozatok megkötülésére kerülték; azonban a kérdésben szereplő további egyeztetési nyilatkozatok továbbra állnak az Ajánlattevők rendelkezésére (ivóvíz, csapadék, szennyvíz, távhő, elektromos). Kérjük a további egyeztetési jegyzőkönyvek csatolását.</p>	<p>Ajánlatkérő az alábbi jegyzőkönyveket csatolja, és elérhetővé teszi a közbeszerzés.nyiregyhaza.hu oldalon: - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyiregyházi Járásai Hivatal Közlekedés és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütgyi Osztály tájékoztatása - Nyíregyvári üzemeltetői nyilatkozat - NYIRVY kezelői nyilatkozat</p>

<p>221. Több költségvetésben továbbra is vannak képlezési, illetve összesítési hibák (pl. nem szummázta a teljes munkanemét). Kérdésünk az, hogy ezeket a javításokat a kiadott költségvetésekben korrigálhattuk-e? Amennyiben nem, kérem adják meg hogyan járjunk el?</p>	<p>Korrigálható a képlet</p>
<p>222. A "Pangea" fogyóeszközök javított kiegészített 2017_03_23" listának nincsenek árazható oszlopai. Kérdésünk az, hogy a meglévő táblázat kibővíthető-e egy egységár és egy összesen ár oszloppal, ami a végén egy szumma képlettel kiadja a fogyóeszköz lista teljes árát? Amennyiben ez a megoldás nem megfelelő, kérem adják meg, hogy hogyan árazzuk be.</p>	<p>Ajánlatkérő javította.</p>

melléklet: 2 db árazatlan költségvetés

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Közlekedés és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ürügyei Osztály tájékoztatója
- Nyírségyvíz üzemeltetői nyilatkozat
- NYÍRNYV kezelői nyilatkozat
- 28\_ssz\_nyilatkozatmintaa\_Ajánlattevői Nyilatkozat arról, hogy a kiviteli terveket megismerte

Nyíregyháza, 2017. április 4.

Tisztelettel:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő képviselőjében dr. Kovács Előd FAKSZ  
Lajstromszám: 00645; 1065 Bp., Andrássy út 6. II.em/4.; kovacs.elod@mail.tvnet.hu


