

VI. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

„A Modern Városok Program keretében megvalósuló Pangea Ökocentrum kivitelezése és kapcsolódó eszközbeszerzés”
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevői részére

Tisztelt Gazdasági szereplők!


A fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdés érkezett, melyre Ajánlatkérő az alábbi választ adja

Sor-szám	Kérdés	Válasz			
223.	<p>A „Pangea fogyasztószerek javított kiegészítet 2017_04_04” megnevezésű költségvetésben az alábbi szerepel:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Hűtött Hulladéktároló (ételmaradék)</td> <td>?</td> <td>#ÉRTÉK!</td> </tr> </table> <p>Ennél a tételnél a mennyiség helyett „?” szerepel, ezt így nem lehet beárazni, illetve a képletelés sem működik. Kérjük a mennyiség megadását, illetve a költségvetés javítását.</p>	Hűtött Hulladéktároló (ételmaradék)	?	#ÉRTÉK!	<p>A tétel mennyisége 2 db, kérjük a mellékelt javított eszközlístát figyelembe venni.</p>
Hűtött Hulladéktároló (ételmaradék)	?	#ÉRTÉK!			
224.	<p>A „Pangea fogyasztószerek javított kiegészítet 2017_04_04” megnevezésű költségvetés utolsó, a „Fűnyíró traktor, 130 l-es gyűjtővel” tételénél az „Észrevétel, javaslat” oszlopban az alábbi szerepel:</p> <p>„Meg kell határozni a kivitelét, kapacitását, teljesítményét és kell egy fotó vagy link is róla”</p> <p>Ha jól értelmezzük, akkor ennek a tételnek hiányzik a műszaki tartalma. Ezért kérjük, szíveskedjenek pótolni a műszaki tartalmat, illetve a javított költségvetést szíveskedjenek megküldeni.</p>	<p>A „Meg kell határozni a kivitelét, kapacitását, teljesítményét és kell egy fotó vagy link is róla” bejegyzés nem az ajánlattevőkre vonatkozik, adminisztratív tévedésből maradt a szövegben. Kérjük csak a javított és most megküldött eszközlísta tartalmát figyelembe venni.</p> <p>A tétel műszaki tartalma a következő:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legalább 11 LE teljesítményű, négyütemű benzinnemotor • Kulcsos indítási lehetőség • Hidrosztatikus sebességváltómű • Előre – hátramenet • Legalább 70 cm vágásszélesség • Legalább 6 fokozatban állítható vágásmagasság • Karral üríthető, legalább 130 literes fűgyűjtő. 			

melléklet: 1 db árazatlan költségvetés

Nyíregyháza, 2017/április 5.

Tisztelettel:



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő képviselőjében dr. Kovács Előd FAKSZ Lajstromszám: 00645;
1065 Bp., Andrássy út 6. II.em/4.; kovacs.elod@mail.tvnet.hu