


Csatoma jele	CsT-2-0-0
Utca neve	Szervíz út Csapadékcsonala



1:100

Hidroraulikai adatok	DN247 I=3‰ Q _{tot} =41l/s v _{tot} =0.9m/s	
Terepszint [m.B.f.]	101.62	101.62
Hossz	Egyes [m]	0
	Folytatottagos [m]	18.93
Fedlapszint [m.B.f.]	101.62	101.62
Folyásfenék [m.B.f.]	100.73	100.73
Takarás [m]	0.64	0.64
Leásás mélysége [m]	1.09	1.09
Szelvény [m]	0+000	0+006.2
Épül összesen	18.93 m DN250 KD-EXTRA csapadékcsonala	

BÍRÓ ÉS TÁRSA **Tervező és Szolgáltató KFT**
 4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/A II/2.
 Tel./Fax: +36/42/421-310 Mobil : +36/30/445-1895

Megrendelő/Építető:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.	Méretarány:	M=1:250
Építés helyszíne:	Nyíregyháza - Sóstófürdő - Állatpark Nyíregyháza - 15010/5 - Blaha Lujza Sétány	Dátum:	2017.02.
Terv megnevezése:	"Modern Városok Program" keretében megvalósítandó "Pangea Ökocentrum"	Tervfajta:	kiviteli
Terv rész megnevezése:	Közlekedés és külső víziközművek-Kiviteli terve CsT-2-0-0 Jelű Csapadékcsonala hossz-szelvénye	Törzsszám:	66/2016

Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül.

Cégvezető, Felelős tervező:	Tervező:	Adminisztráció:	Rajzméret:
Bíró Károly Kom.sz.:15-0402, 15-20096	Bíró Tamás Károly tervező		CsH-2