

Kivitelező:

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.
Ivóvíz Műszaki Iroda
Diagnosztikai csoport

**MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV VÍZHOZAM MÉRÉSRŐL**

Megrendelő neve:	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
Megrendelő címe:	4431 Nyíregyháza, Sóstófürdő
Mérés helye:	Nyíregyháza, Állatpark Főbejárat
Tűzcsap típusa:	Hawle, DN 80
Vezeték anyaga, átmérője:	KPE DN 110
Mérés időpontja:	2016. 12. 05. 09:50

A megközelítési útvonalon mérten 100 m-en belüli tűzcsapról mérve.

Mérés menete: A mérést a társaság mérőkocsijával került végrehajtásra. A mérőkocsiban indukciós átfolyásmérő és nyomásmérő található.

1. lépés: A tűzcsap csomkjára tömlővel csatlakozva nyugalmi nyomás mérése
2. lépés: A kocsiba szerelt elzáró szerelvény teljes kinyitása mellett vízhozam mérése

Mérési adatok		
Mért nyugalmi nyomás (P_{st})	3,35	bar
1.Mért vízhozam (Q)	43,2	m ³ /óra
1.Mérés alatt mért nyomás (P_{min})	0,09	bar

A tűzcsapról levehető maximális vízhozam: 43,2 m³/óra azaz 720 l/perc.

Ez a mennyiség több mint 90 percen keresztül biztosítható.

Mérést végezte: Mudróczki Mihály

Ellenőrizte:

.....
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Erdei Gábor
Ivóvíz Műszaki Iroda vezetője
Vizellátási Műszaki Iroda
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.

Kivitelező:

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.
Ivóvíz Műszaki Iroda
Diagnosztikai csoport

**MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV VÍZHOZAM MÉRÉSRŐL**

Megrendelő neve:	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
Megrendelő címe:	4431 Nyíregyháza, Sóstófürdő
Mérés helye:	Nyíregyháza, Blaha L.stny.
Tűzcsap típusa:	Mohácsi, DN 80
Vezeték anyaga, átmérője:	AC DN 100
Mérés időpontja:	2016. 12. 05. 10:00

A megközelítési útvonalon mérten 100 m-en belüli tűzcsapról mérve.

Mérés menete: A mérést a társaság mérőkocsijával került végrehajtásra. A mérőkocsiban indukciós átfolyásmérő és nyomásmérő található.

1. lépés: A tűzcsap csomkjára tömlővel csatlakozva nyugalmi nyomás mérése
2. lépés: A kocsiba szerelt elzáró szerelvény teljes kinyitása mellett vízhozam mérése

Mérési adatok		
Mért nyugalmi nyomás (P_{st})	3,85	bar
1.Mért vízhozam (Q)	85,5	m ³ /óra
1.Mérés alatt mért nyomás (P_{min})	0,34	bar

A tűzcsapról levehető maximális vízhozam: 85,5 m³/óra azaz 1425 l/perc.

Ez a mennyiség több mint 90 percen keresztül biztosítható.

Mérést végezte: Mudróczki Mihály

Ellenőrizte:

.....
Erdei Gábor
Ivóvíz Műszaki irodavezető
Víz és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Vízellátási Műszaki Iroda
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.