AKNA ALAPRAJZ
FELSŐ SZINT



AKNA ALAPRAJZ
ÁLTALÁNOS SZINTEK



D' nézet



D nézet



SÜLLYESZTÉK ALAPRAJZ



A-A
M1:40





TERHELÉSEK

AZ ERŐHATÁS HELYE	JEL	MÉRTÉK		IRÁNY	AZ ERŐHATÁS HELYE	JEL	MÉRTÉK		IRÁNY
FÜLKE VEZETŐSIN ALATT 1 SINRE	F1	49010	N	↓	A SINRE HATÓ ERŐ AZ AKNAFALLAL PÁRHUZAMOSAN A FÜLKE OLD. KÖTÉLBEKÖTÉSNÉL	HR1	4210	N	↔
E.SÚLY VEZETŐSIN ALATT 1 SINRE	F2	3040	N	↓	AZ AKNAFALRA MERŐLEGESEN HATÓ ERŐ A FÜLKE OLDALI KÖTÉLBEKÖTÉSNÉL	HR2	210	N	↔
FÜLKEI ÜTKÖZŐ ALATT 1DB	F3	46600	N	↓	A SINRE HATÓ ERŐ AZ AKNAFALLAL PÁRHUZAMOSAN A HAJTÓMŰ OLDALON	HR3	9180	N	↔
ELLENSÚLY ÜTKÖZŐ ALATT 1 DB	F4	71200	N	↓	AZ AKNAFALRA MERŐLEGESEN HATÓ ERŐ A HAJTÓMŰ OLDALON	HR4	8930	N	↔
SINRE HATÓ ERŐ VÍZSZINTESEN	F5	1960	N	↔					
SINRE HATÓ ERŐ TM-RE MERŐLEGES	F6	1760	N	↔					
TEHEREMELŐ HOROG	F7	12000	N	↓					

KOMFORTFOKOZAT MSZ EN 15695:2008 SZERINT: 2
(M): A KIVITELEZÉS A MEGRENDELŐ FELADATA
(K): A KIVITELEZÉS A FELVONÓ KIVITELEZŐ FELADATA

SZÁM	DB	MEGNEVEZÉS	MÉRET	ANYAG	MEGJEGYZÉS
33		FÉKELLENÁLLÁS			(K)
32					
31		HAJTÓMŰ			(K)
30		SZINTJELZŐ (AZ ALAPÁLLOMÁSON)			(K)
29		ELLENSÚLY LEMEZELÉS			(K)
28		ELLENSÚLY ÜTKÖZŐ			(K)
27		FÜLKEI ÜTKÖZŐ			(K)
26		SEB. HATÁROLÓ			(K)
25		SEB. HATÁROLÓ FESZÍTŐSÚLY			(K)
24		TERELŐKERÉK Ø240			(K)
23		KORLÁT A FÜLKETETŐN			(K)
22					
21		FÜLKETABLÓ			(K)
20		ÚSZÓKÁBEL TARTÓ			(K)
19		SEBESSÉG HATÁROLÓ KÖTÉL			(K)
18		VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ			(K)
17		SZINTÉRZÉKELŐ MÁGNES			(K)
16	2	FÜLKEAJTÓZÁR			(K)
15	1	GUMISZŐNYEG	500x700	GUMI	(K)
14	1	TŰZOLTÓKÉSZÜLÉK		KER.ÁRU	(M)
13	1	AKNASZELLŐZÉS	TER. MIN. 0,043 m2		(M)
12	1	TEHEREMELŐ HOROG TEHERBÍRÁS:1000kg			(M)
11	4	HIVÓTABLÓ FALFÉSZEKBE ÉPÍTVE			(K)
10					(M)
9	4	TOKHÉZAGLEZÁRÁS AZ AJTÓK KÖRÜL AZOK BE-ÁLLÍTÁSA UTÁN			(M)
8	1	FŐÁRAMKÖR KIALAKÍTÁSA A VEZ.SZEKRÉNYIG			(M)
7	1	VEZÉRLŐSZEKR. EI-30 ZÁRHATÓ AJTÓVAL	280x170x2305		(K)
6	1	LAKATOLHATÓ FŐKAPCSOLÓ		KER.ÁRU	(M)
5	2	VÉSZLEÁLLÍTÓ KAPCSOLÓ		KER.ÁRU	(K)
4	2	AKNAVILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ		KER.ÁRU	(K)
3	2	230V/16A FŐÁRAMKÖRTŐL FÜGGETLEN DUGALJ		KER.ÁRU	(K)
2	1	SÜLLYESZTÉKI LÉTRA KAPASZKODÓVAL			(K)
1	7	AKNAVILÁGITÁSI LÁMPATEST		KER.ÁRU	(M)

Emelet	All.	Magasság (m)
Földszint	0	±0,00
1. Emelet	1	+4,56
2. Emelet	2	+7,585
3. Emelet	3	+10,61

TERVFAJTA: ENGEDÉLYEZÉSI

KIVITELEZŐ:
NYÍRLIFT KFT.
1034 BUDAPEST
KENYERES UTCA 44 I/2
www.nyirlift.hu info@nyirlift.hu

FELVONÓ TIPUSA: SZEMÉLYFELVONÓ ThyssenKrupp Synergy S1	HAJTÁS JELLEGE: ELEKTROMECHANIKUS	
TEHERBIRÁS: 1000kg/ 13 SZEM.	FÜLKETÖMEG: 1330 kg	SZABVÁNY: MSZ EN 81-1:1998+A3:2010
EMELÉSI MAGASSÁG: 10,61 m	SEBESSÉG: 1,0 m/s	
ÁLLOMÁSOK SZÁMA: 4	FÜLKEAJTÓ: TKEMS M2T teleszk. nyitású 900x2000 Rozsdamentl. ac.	ÜTKÖZŐ: ACLA 300402 2 DB
BEJÁRATOK SZÁMA: 4/EGYOLDALI	AKNAAJTÓ: TKEMS M2T teleszk. nyitású 900x2000 Rm. acél lemez (E0)	ELL.SÚLY ÜTK.: ACLA 300403 1 DB
VEZETÉS: MINDENKI ÁLTAL	HAJTŐTÁRCSA: D=240 mm	VEZ.SÍNGYÁM: 8 PÁR
VEZÉRLÉS: DUPL. LE-FEL GYŰJTŐ	KÖTÉL: 10 x Ø6 DRAKO 250T Fmin.26800 N	In: 19,7A Ia: 24,6A Psz: 6,0 kW
PÁLYA: VASBETON AKNA		HAJTÓMŰ: TKAW PMC145L201K
VEZETŐSIN TM: 1465 mm	KÖTÉL SEB.HAT: Ø6,0 mm	FOGÓKÉSZ: TK-3B
FÜLKE BELMÉRETEK SZÉxMÉxMAG: 1400x1600x2220 mm	FÜLKE VEZ.SÍN: T89-B 89x62x16	SEB.HATÁROLÓ: TK SG200
	ELL.SÚLY VEZ.SÍN: T65-A 65x54x8	TERELŐTÁRCSA: Ø240 mm -3 DB
ALAPTERÜLET: 2,24 m2	FŐKAPCS.: 400/230V +0+FÖLD	PÓLUS: 16/00VVF

BEÉPÍTÉSI HELY: "L1"
PANGEA ÖKOCENTRUM
4431. NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ, ÁLLATPARK
BLAHA LUJZA SÉTÁNY HRSZ.: 15010/5

MEGRENDELŐ:
GAV-ART STÚDIÓ KFT.
4400. NYÍREGYHÁZA, SZABADSÁG TÉR 12/A. 1/10.

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG

TERVSZÁM:	FAJTA	REV.	JELE:
NYL-16-135 -	E	- 0	L1,L2

SZERKESZTŐ: Bosnakoff Miklós
Kováts Dániel
ELLENŐRIZTE: Kováts Attila

FELELŐS TERVEZŐ:
Kováts Attila
OKL. villamos mérnök F-T 15-0310
H-4405 Nyíregyháza
Debreceni út 236.
Tel.: +36 42/ 490-454

Dátum: 2016.12.01. | LAPOK SZÁMA/SZÁMŰ LAP: 2/1 | RAJZLAP:A1 | M1:25 M1:40