

Kiegészítő Tájékoztató

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő által indított „Vállalkozási szerződés Nyíregyháza város „Területi infrastrukturális fejlesztési” programja keretében, 10 db. utcát érintő közüzemi szennyvízcsatorna hálózati vezetékhosszabbítás kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi kiegészítő tájékoztatót adjuk:

1. kérdés csoport

- 1.) *A rendelkezésre bocsátott tételes költségvetés nem tartalmazza az átemelők elektromos és irányítástechnikai munkáinak költségeit (Csabagyöngye u., Felhő köz, Mezsgye u., Naspolya köz és Szamóca utca vonatkozásában).*

Kérjük a költségvetés módosítását.

Válasz: Az átemelők elektromos és irányítástechnika munkáinak árazatlan költségvetését a kiadott Közbeszerzési dokumentáció 3. kötetének (Műszaki leírás), alábbi dokumentumai tartalmazzák:

1. Csabagyöngye utca: „Nyh. vezetékhosszabbítások elektromos szerelési terve 1..pdf” nevű file 16-18. oldal;
2. Felhő köz: „Nyh. vezetékhosszabbítások elektromos szerelési terve 1..pdf” nevű file 19-21. oldal;
3. Mezsgye u.: „Mezsgye átemelő elektromos Műszaki tervdok.pdf” nevű file 15-17. oldal
4. Naspolya köz: „Nyh. vezetékhosszabbítások elektromos szerelési terve 1..pdf” nevű file 25-27. oldal;
5. Szamóca utca: „Szamóca átemelő elektromos Műszaki tervdok.pdf” nevű file 19-21. oldal.

A tárgyi költségvetések, továbbá a kábellista valamint az Anyaglista, a 2017. 05. 03. napján kiadott Dokumentáció módosítás keretében, szerkeszthető xls” fileként is kiadásra kerültek.

- 2.) *Az átemelők elektromos csatlakozásáról kérjük az előzetes megállapodást (hálózati csatlakozás).*

Válasz: Nem áll rendelkezésre előzetes megállapodás. Az előzetes megállapodás megkötése Ajánlattevő feladata.

- 3.) *A rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció nem tartalmazza az átemelőkhöz tartozó kiemelő állvány részlettervét. Kérjük ezt pótolni.*

Válasz: Az átemelőkhöz a kiemelő állványt nem kérjük megépíteni.

- 4.) *A rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció nem tartalmazza az átemelő műtárgyainak földéjébe beépítendő fedlapok részlettervét. Kérjük ezt pótolni.*

Válasz: A fedlapoknak nincs külön részletterve, mert a fedlapokat földéjével együtt 1 egységként szükséges megrendelni.

- 5.) *A rendelkezésre bocsátott dokumentáció nem tartalmazza az átemelőkhöz beépítendő biofilterek teljesítményét. Kérjük a fentieket meghatározni.*

Válasz: A beépítendő biofilterek teljesítménye: Csabagyöngye utca: 1,20 l/s; Felhő köz: 0,42 l/s; Naspolya köz: 0,21 l/s; Szamóca utca: 0,90 l/s; Mezsgye utca: 2,40 l/s.

- 6.) *A rendelkezésre bocsátott tételes költségvetés nem tartalmazza egyik utcánál sem a geodéziai, talajtömörítési minősítések, valamint a kamerázás költségeit. Kérjük a költségvetés módosítását.*
Válasz: a geodéziai, talajtömörítési minősítések, valamint a kamerázás költségeit, a 2017. 05. 03.-án, a Módosított Közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott Főösszesítő táblázat erre vonatkozó külön sorában szükséges költségelni, a 10 db. utcára vonatkozóan összesítve. **(KD_4. kötet TPMR Nyháza szv_2. kiadás 0503(egységes szerkezet)_ „Új! Főösszesítő Táblázat” Minősítési dokumentáció elkészítése valamennyi utcára vonatkozóan” sora)**
- 7.) *A Csabagyöngye utca vonatkozásában kérjük meghatározni, hogy a bontott szilárd burkolat sávosan vagy teljes szelvényben kerül helyreállításra.*
Válasz: Csabagyöngye utcában a csatornahálózat építéssel érintett területen szórt útalap van, amely a terven is szerepel. A felbontott közterület helyreállítása során, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 31/2001. (VI.01.) helyi rendeletének 22. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szükséges eljárnia Ajánlattevőnek. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a rendelet 24. §-ra is. A hivatkozott rendelet jelen kiegészítő tájékoztatás elválaszthatatlan mellékleteként kiadásra kerül.
- 8.) *A Csabagyöngye utca vonatkozásában áthelyezendő gázvezetéknel tervezési és engedélyezési díjat kell-e költségelni? Ha igen, kérjük meghatározni.*
Válasz: Az áthelyezendő gázvezeték tervezési és engedélyezési költségeire vonatkozóan, kötelező érvényűen, egységesen 196.850 +27% ÁFA, bruttó 250.000,- forintot szükséges beállítania Ajánlattevőnek. A tárgyi fix költséget, a 2017. 05. 03.-án, a Módosított Közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott Csabagyöngye_2017_m_MÓD. árazatlan költségvetés erre vonatkozó sorában kérjük feltüntetni. **((KD_4. kötet TPMR Nyháza szv_2. kiadás 0503(egységes szerkezet)_ÚJ! Csabagyöngye_2017_m_MÓD. árazatlan_2. kiadás_összesítő munkalap_Gázvezeték kiváltási költsége (komletten) sor)**
- 9.) *A Mezőgye utca vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott tételes költségvetés nem tartalmazza a nyomóvezeték nyomvonalában a szilárd burkolatbontást és helyreállítást. Kérjük meghatározni, hogy a bontott szilárd burkolat sávosan vagy teljes szelvényben kerül helyreállításra, valamint a költségvetést ennek megfelelően módosítani.*
Válasz: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 31/2001. (VI.01.) helyi rendelet 22. § (8) bekezdésében előírtaknak megfelelően kell a felbontott közterületet helyreállítani. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a rendelet 24. §-ra is. (a beruházással érintett Mezőgye utca egy szakasza aszfalt burkolattal, míg a nagyobb része szórt útalappal rendelkezik). A hivatkozott rendelet jelen kiegészítő tájékoztatás elválaszthatatlan mellékleteként kiadásra kerül.
- 10.) *A Mezőgye utca vonatkozásában a telefon és TV kábel utólagos védelembe helyezéséhez tervezési díjat kell-e költségelni. A védelembe helyezésnél felhasználandó anyagokat kérjük meghatározni.*
Válasz: A telefon és TV kábel utólagos védelembe helyezéséhez tervezési díjat nem kell költségelni.
- 11.) *Engedélyezett-e, hogy a beépítendő előregyártott bélelt beton tisztítóaknak helyett anyagában korrózióálló betonból készüljenek az aknák (pl.centrilit)?*
Válasz: IGEN engedélyezett a beépítendő előregyártott bélelt beton tisztítóaknak helyett anyagában korrózióálló betonból készüljenek az aknák (pl.centrilit).

12.) A szennyvíz átemelő aknák vonatkozásában az 1,2 m-es átmérőnél utólagos bélelés elfogadott-e?

Válasz: A szennyvíz átemelő aknák vonatkozásában az 1,2 m-es átmérőnél utólagos bélelés NEM elfogadott, az átemelő belső átmérője bélelés után minimum 1,2 m kell legyen.

13.) Kell-e rendelkezésre bocsátani hideg tartalék szivattyúkat. Ha igen kérjük meghatározni a tartalék szivattyúk darabszámát az a költségvetésben szerepeltetni.

Válasz: Nem kell rendelkezésre bocsátani hideg tartalék szivattyúkat.

14.) A rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció nem tartalmazza az ideiglenes forgalomkorlátozási terveket. Kérjük ezek átadását.

Válasz: Az ideiglenes forgalomkorlátozási tervek elkészítése az ajánlattevő feladata a saját organizációjával összefüggésben. Ennek költségét a 2017. 05. 03.-án, a Módosított Közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott Főösszesítő táblázat erre vonatkozó külön sorában szükséges költségelni, a 10 db. utcára vonatkozóan összesítve. (KD_4. kötet_TPMR_Nyháza_szv_2. kiadás 0503(egységes szerkezet)_ Új! Főösszesítő Táblázat_Ideiglenes forgalomkorlátozási tervek elkészítése valamennyi utcára vonatkozóan sora)

2. kérdés csoport

1.) A rendelkezésre bocsátott kiviteli tervekben a Csabagyöngye, Mezőgye és Számóca utcák vonatkozásában az átemelőkhöz építendő szivattyúk típusa FLYGT NP 3085. A szivattyúk beazonosításához ennél több információra van szükség (pl.: munkapont, teljesítmény, emelőmagasság). Kérjük a szivattyúk műszaki paramétereit szíveskedjenek meghatározni.

Válasz: A tervezett szivattyúk pontos típusa: NP 3085 MT – 3-461 vagy ezzel egyenértékű műszaki paraméterekkel bíró berendezés.

Az egyenértékűség igazolása vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét az Ajánlattételi felhívás VI.3.12) További információk 23. alpontjára.

Kelt: 2017. 05. 03.

Melléklet:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 31/2001. (VI.01.) helyi rendelet

Ellenjegyzem az alábbi
közbeszerzési dokumentumokat
Kiegészítő ajánlat

Hely: *Debrece*

Dátum: *2017. 05. 03.*

Aláírás:

[Signature]
DR. KERÉKES FERENC
4060 Balmazújváros, Batthyány köz 4.
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Nyilvántartási száma: 00140

DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft.
4032 Debrecen, Poroszlai út 27.