



NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
POLGÁRMESTERI KABINET
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL:
POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/14/2017.
Ügyintéző: dr. Mester E./Tilki Sz.

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás II.

Tisztelt Ajánlattevő!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő **„Új óvoda létesítése a Jósza András Oktatókórház területén”** tárgyban a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított.

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőt, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban kérdések érkeztek, amelyekre ajánlatkérő a következő kiegészítő tájékoztatást adja:

1. Kérdés: A meglévő közművek kapacitása biztosítja-e a szükséges energiát, rá lehet-e csatlakozni a meglévő rendszerre?

Válasz: A meglévő közműhálózat a szükséges energiaellátás, stb. biztosítására alkalmas. A kivitelezéshez szükséges ideiglenes közműellátás kiépítése, az ehhez szükséges engedélyek beszerzése ajánlattevő feladata. Elektromos energia ellátás biztosított a mellékelt E.ON tájékoztató szerint.

2. Kérdés: Mekkora felvonulási terület áll rendelkezésre az építési munkákhoz?

Válasz: Csak az építési telek áll rendelkezésre felvonulási területként. A felvonulási terület megegyezik a helyszínrajzon ábrázolt építési telek területével. Szükség esetén lehetőség van a szomszédos közterületek, elsősorban a déli parkolókat érintő terület igénybevétele, az erre vonatkozó helyi rendeletek, illetve a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel egyeztetett bérleti lehetőségek keretein belül.

3. Kérdés: Van-e építési korlátozás (hétvégi munkavégzés)

Válasz: A hétvégi munkavégzés megengedett, azonban a nagy zajjal járó tevékenységek sem az esti sem az éjszakai órákban, valamint hétvégén sem engedélyezettek.

4. Kérdés: Az építési területre a közlekedés a most üzemelő kapukon keresztül biztosított-e?

Válasz: Kivitelező az építési terület megközelítésére ki kell építse a terület saját kapubejáróját, amelyen keresztül a kivitelezés kiszolgálása lebonyolítható.





NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
POLGÁRMESTERI KABINET
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL:
POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

5. Kérdés: Kérjük az épület szigetelési munkarésznel a szigetelő anyagok műszaki paramétereinek pontosítását, mivel a költségvetésben megadott termékeket már nem gyártják (VILLAS PORMEX RAPID alapozó, AUSTROTHERM XPS TOP P extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemezt 12 cm vtg-ban nem gyártják)

Válasz: A terveken meghatározott termékek a vonatkozó műszaki feladatra alkalmas anyagok minőségét hivatottak meghatározni, amelyek azonos műszaki tulajdonságokkal bíró hasonló termékekkel helyettesíthetők. A helyettesítő termékre vonatkozó javaslat ajánlattevő kompetenciájába tartozik. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X.30. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra.

6. Kérdés: Az építész költségvetés árnyékolók beépítése munkarész, illetve az eszközlista sem tartalmazza a függönyök minőségére vonatkozó adatokat (megrendelővel egyeztetett minőségben!), kérjük ezen tételek pontosítását, vagy előírányzott összeg megadását.

Válasz: Az eszközbeszerzés nem képezi jelen közbeszerzés tárgyát. A jelen kiegészítő tájékoztatás eredményeként módosításra kerülnek a közbeszerzési dokumentumok.

7. Kérdés: Kérjük az eszközlisában szereplő belső eszközök műszaki paramétereinek pontosítását.

Válasz: Az eszközbeszerzés nem képezi jelen közbeszerzés tárgyát. A jelen kiegészítő tájékoztatás eredményeként módosításra kerülnek a közbeszerzési dokumentumok.

8. Kérdés: Kérjük az eszközlisában szereplő külső eszközök felülvizsgálatát. A K-5 kültéri bútorok, eszközök kitűzési terven 3 db Nino tip. játszóvár szerepel, mely már tartalmaz csúszdát. Külön játszótéri csúszda nem került elhelyezésre a terven.

Válasz: Az eszközbeszerzés nem képezi jelen közbeszerzés tárgyát. A jelen kiegészítő tájékoztatás eredményeként módosításra kerülnek a közbeszerzési dokumentumok.

9. Kérdés: Az építés ideje alatt kell-e biztosítani külön őrzés védelmet a munkaterületnek?

Válasz: Az építési terület őrzés-védelme a teljes kivitelezés alatt a Vállalkozó feladata, a felvonulási költségeket úgy kell beáranyzni, hogy azok erre fedezetet nyújtsanak.





NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
POLGÁRMESTERI KABINET
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL:
POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

10. Kérdés: A megvalósulási terv biztosításához a tervező átadja-e a terveket szerkeszthető formátumban.

Válasz: Tervező kivitelezői adatszolgáltatás alapján kész a megvalósulási tervek elkészítésére ajánlatot adni, illetve azokat elkészíteni. Tervező a szerkeszthető formátumú terveket a hasonló helyzetekben szokásos gyakorlat szerint nem kívánja átadni.

11. Kérdés: Monolit VB. födém helyett előregyártott szerkezetű födém készülhet-e?

Válasz: Az épület teherhordó falszerkezeteinek geometriai méretei, a több helyen konzolos födém szerkezeti kialakítások miatt nem célszerű előregyártott födém alkalmazni. Az ajánlatot a rendelkezésre bocsátott tervek és költségvetés alapján kell megtenni.

12. Kérdés:

Az elektromos költségvetés nem tartalmazza a fogyasztásmérő költségeit.

Válasz: A fogyasztásmérőt az energia elszámolásához a szolgáltató biztosítja. A fogyasztásmérő órát az E.ON saját költségén szereli fel, mert az óra a szolgáltató tulajdona marad, a mérőhely kialakítás költségét a költségvetési kiírás tartalmazza.

13. Kérdés:


A tűzjelző rendszer költségvetése tartalmazza a lángálló kábelek költségét, viszont nem tartalmazza a füstjelzők sima vezetékének költségét. Nem szerepel továbbá a költségvetésben a tűzjelző rendszer üzembe helyezésének, engedélyeztetésének, átjelzésének költsége. Az engedélyeztetés kinek a feladata?

Válasz: A tűzjelző kábelének típusa a költségvetési kiírásban tévesen szerepel, a megadott mennyiség költségelésénél JB-Y (St) Y lg típusú kábelt kell figyelembe venni. A tűzjelző rendszer felsorolt egyéb felmerülő költségei kivitelezőt terhelik, a tervezés, engedélyeztetés kivitelező feladata. Az ajánlat vonatkozó tételeit úgy kell beárazni, hogy azok a füstjelzők vezetékének, a tűzjelző rendszer üzembe helyezésének, engedélyeztetésének és átjelzésének költségeire is fedezetet nyújtsanak.

Kérjük, hogy ajánlatát a fentiek figyelembevételével tegye meg.

Nyíregyháza, 2017. május 3.

Tisztelettel:

dr. Mester Enikő
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
Lajstromszám: 00513

Ajánlatkérő nevében eljáró
dr. Mester Enikő
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA