

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai naponBíró Károly (név)

Bíró és Társa Kft.(cég)

Képviselőjében felkereste a **NYÍRSÉGVÍZ Zrt, Vízellátási/ ágazatát¹** a

- Nyíregyháza, Állatpark Látogató centrum külső közmű ellátás és közlekedési létesítményei

Az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény kiviteli-engedélyes terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

A tervezett létesítmény érinti a kezelésünkben lévő 2db DN 300 –as távvezetékét. A megadott helyszínrajzi nyomvonal tájékoztató jellegű, a vezetékek pontos helyzetét feltárással kell pontosítani. A vezetékek vonatkozásában az MSZ 7874/2 szabvány szerint építménytől biztosítandó védőtávolság védelembe helyezés nélkül 3 -3 m a cső alkotóitól mérve. A vezeték feltárását kézi erővel szükséges elvégezni a nyomvonal bizonytalansága miatt. A feltárásidejére társaságunktól szakfelügyeletet kell megrendelni. A vezeték visszatakarása azok geodéziai bemérését követően végezhető el, a bemérést a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi.

Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére.

A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása szakági térkép alapján történt mely a valóságnak pontosan/**feltételesen¹** felel meg.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára.

A nem szabályozott kérdésekben a mellékeltlen átadott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni.

A tervkészítés során további egyeztetést **nem kérünk¹**

Nyíregyháza, 2016....év.....11..... hónap.....08.....nap



.....
tervező

¹nem kívánt rész törölendő

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége
Víz és Csatornarendszerek Környezet Működő
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Mérnöki Iroda
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.


.....
üzemeltető