



Feszültség: 3x400 / 230V, 50Hz

Érintésvédelem módja: Nullázás "TN" rendszer

áramvédő kapcsolással kiegészítve

Kivitelezéskor az MSZ 2364; MSZ HD 60364 és MSZ 447 sz. szabványok előírásainak betartása kötelező!

VILL-TERV KFT. 4551 Nyíregyháza - Oros Deák F. u. 42.	Tervezés tárgya : A TOP-6.1.4-15 Társadalmi, környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés keretében a Nyíregyházi Állatpark látogatóközpontjának fejlesztése		
	A rajz megnevezése : Emelet villanszerelési terve		
Ez a terv szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!	Terv. fajta : Kiviteli	Nyilv. szám :	Rajzszám : V-2
Tervező : Rácz Géza	Méretarány : 1:1	Dátum : 2017.01.	