

## KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

### VII. számú

„Vállalkozási szerződés Látogatócentrum építésére és hópárdúc kifutó kialakítására a Nyíregyházi Állatpark területén”  
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevői részére

Tisztelt Gazdasági szereplők!

A fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdés érkezett, melyre Ajánlatkérő az alábbi választ adja

Sor- szám	Kérdés	Válasz
134.	<p>„Az ajánlati dokumentációban a nyílászáró konszignációban szereplő nyílászárók üvegezése egységesen <i>Sunguard Extra selective SNX 60/28 3 rétegű napvédő üvegezést tartalmaz, azonban ez a meghatározás műszakilag nem egyértelmű, illetve ilyen paraméterű üvegezés nem járatos, a kereskedelmi forrásokban nem beszerezhető.</i></p> <p><i>Kérdésünk, hogy az üvegezés típusa kiváltható-e más napvédő üvegezésre, valamint, hogy azokon a homlokzati felületeken érintett nyílászárók esetén - ahol a tájolás vagy az egyéb épületszerkezetek által biztosított árnyékolás jellegű védelem azt lehetővé teszi - elhagyható-e ezen fokozott benapozás elleni védelem?”</i></p>	<p>Kiváltandó: A külső üvegezés: Low-E - 16 thermix + argon töltet A közép: Float - 16 thermix + argon töltet A belső üvegezés: Low-E - statikailag méretezett vastagságú üvegezés g=55%, Ug=0,6 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>A költségvetés Építéset: 1.14 Fa és műanyag szerkezetek elhelyezése tételből a 3-tól (K1 konsz. jel) a 15.ig (K 27 konsz. jel) valamint a 1.15 Fém nyílászáró és lakatos szerkezetek elhelyezése tételből a 21-től (K10 konsz. jel) a 29.-ig (K 20 konsz. jel) kiváltandó, a mechanikai védelem konszignációkban jelzett biztonsági üvegezés megtartása mellett. Ezt kérjük árazni. Módosított költségvetés elérhető a <a href="http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu">http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu</a> oldalon</p>
135.	<p><i>Az ajánlati dokumentációban a hópárdúc kifutó és épület alapozása cölöpalapokkal van tervezve. Ennek megvalósítása organizációs szempontból nehéz, figyelembe véve az állatpark működését is. Kérdésünk, hogy a statikai tervek egyeztetése és megfelelés igazolása esetén kiváltható-e a cölöpalapozás más alapozási módokkal, (pl. tömbalapok) melyek kisebb gépigénnyel járnak?”</i></p>	<p>A tervezett cölöpalapozás kiváltandó minden műszaki paraméterében azonos dugó alapokkal, így a gépigény költség csökkenthető. Az statikai terveken szereplő paraméterek: beton minőség, méret, pozíció, vasalás, stb. eredeti tervek szerint készül.</p> <p>A költségvetés Statika: 2.4 Mélyalapozás 1-3 tételei szerint. Ezt <u>kérjük</u> árazni. Módosított költségvetés elérhető a <a href="http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu">http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu</a> oldalon</p>

Nyíregyháza, 2017. június 26.

Tisztelettel:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő képviselőjében  
dr. Kovács Előd felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Lajstromszám: 00645  
1065 Bp., Andrássy út 6. II.em/4.; kovacs.elod@mail.tvnet.hu

