



- TJK** Tűzjelző központ
- K** Kérijelzésadó (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- H** Hőérzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- O** Optikai érzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- MIO 324** 3 be/3 ki modul (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- Almennyezet feletti érzékelő** (1/1 zóna-cím, 1-1 hurok-cím)
- H10-a** Külséri hang és fényjelző
- H10-b** Belső hangjelző
- JB Y(S)Y 1x2x0,8** tűzjelző kábel
- JB H(S)H 1x2x1 E30** tűzállóságú kábel hangjelzőkhoz
- RWA** GEZE MBZ300N10 központ
- FT4** FT4 kapcsoló
- JB-H(st)H 4*2*0,8** tűzálló kábel
- NHXH 3*2,5 E90** tűzálló kábel

Vezető tervező: <i>Therapia</i> Gép. és Vill. mérnök Tervezői aszt. száma: TC-118/10/2013 Kamarai azonosító: VI-31/1/06/0789	<i>Therapia</i> Tervező: <i>Duci István</i> vill. mérnök Tervezői aszt. száma: TC-139/10/2013 Kamarai azonosító: 15-0838	Létesítvény: NYÍREGYHÁZA SZABADTÉRI SZŰNPAD RENOVÁCIÓJA 4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZUR TER HRSZ: 41/1/1	Méretarány: 1:100
ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ		Építető: NYÍREGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA 4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1.	2017/03/02
Dátum: 2017.03.29		Megnevezés: Tűzjelző rendszer földszint	Rajzszám: TJ-1