



- TJK** Tűzjelző központ
- K** Kérijelzésadó (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- H** Hőérzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- O** Optikai érzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- MIO** MIO 324 3 be/3 ki modul (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- A** Álmennyezet feletti érzékelő, (1/1 zóna-cím, 1-1 hurok-cím) másodikzónával
- 110-a** Külséri hang és fényjelző
- 110-b** Belső hangjelző
- JB Y(S)Y** 1x2x0,8 tűzjelző kábel
- JB H(S)H** 1x2x1 E30 tűzállóságú kábel hangjelzőkhoz
- RWA** GEZE MBZ300N10 központ
- FT4** FT4 kapcsoló
- JB-H(st)H** 4\*2\*0,8 tűzálló kábel
- NHXH** 3\*2,5 E90 tűzálló kábel

Vezető tervező: <i>Therényi Gábor</i> vll. mérnök Tervezői aszt. száma: TC-116/10/2013 Kamarai azonosító: Vt-31/1/06/0789	<i>Therényi Gábor</i> Tervező: <i>Duci István</i> vll. mérnök Tervezői aszt. száma: TC-139/10/2013 Kamarai azonosító: 15-0836	Lászlóffy: NYIREGyhÁZA SZABADTÉR SZŰNPAD RENOVÁCIÓJA 4400 NYIREGyhÁZA, BENCZÜR TER HRSZ: 41/1/11	Méretarány: 1:100 Tervező: 2017/03/02 Rajzszám: TJ-2
ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ		Építető: NYIREGyhÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4401 NYIREGyhÁZA, KOSSUTH TER 1.	Rajzszám: TJ-2
Dátum: 2017.03.29		Megnevezés: Tűzjelző rendszer 1. emelet	