



Bontandó oszlophely

Vénusz u 2.sz.o.(32.sz.előtt)
 Bontandó oszlop: BB8,5-200
 Bontandó tartó:S4+2
 1f csatlakozó átszerelés: 1 db
 3f csatlakozó földkábel átszerelés: 2 db
 Lámpahely átszerelés: 1 db
 KTV hálózat bontás

Bontandó oszlophely

Vénusz u 5.sz.o.(20.sz.előtt)
 Bontandó oszlop: BB8,5-200
 Bontandó tartó:S4+2
 1f csatlakozó átszerelés: 5 db
 3f csatlakozó földkábel átszerelés: 1 db
 Lámpahely átszerelés: 1 db
 KTV hálózat bontás

Jelmagyarázat

- Jogi határ
- Út- és járda burkolat
- Árok átérés
- Elektromos légvezeték kf.
- Elektromos légvezeték kf.
- Elektromos légkábel kf.
- Elektromos földkábel kf.
- Vízvezeték
- Szennyvízcsatorna
- Középnomású gázvezeték
- Telefon légkábel
- Telefon földkábel
- Kábeltelevízió légkábel
- Lámpahely

Szóadaház utca

Vénusz utca (15302)

Felelős tervező: Szánthó Csaba			
Névjelzés: EN - T - 15 - 0289			
Névszáma: MK. 15-0289		Megbízó: DOPPEL Kft 4400. Nyíregyháza Vasvári P. utca 24.	
Tervező: Munka címe: Nyíregyháza, Sóstófürdő - Vénusz utca utépítés, csapadékvíz elhelyezés kapcsán 0,4kV hálózat kiváltás			
Rajzoló: Rajz megnevezése:			
Vezető: Helyszín rajz (meglévő átépítendő hálózat)			
Tervfajta: Kivitell			
Dátum: 2015. november	Méretarány: 1 : 500	Munkaszám: P 25 / 2015	Rajzszám: B - 1

7/c