

## Egyeztetési jegyzőkönyv

**Készült:** 2015. szeptember 9.-én az E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió

Nyíregyháza hivatalos helyisége

**Jelen vannak:**

E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt . Régió központ Nyíregyháza részéről

Szűcs Lajos területgazda

Doppel Kft Nyíregyháza részéről: Szánthó Csaba villamos hálózat tervező

**Tárgy: Nyíregyháza,Sóstógyógyfürdő útépités és csapadékvíz elhelyezés során elektromos hálózatok kiváltása**

tervezésével kapcsolatos egyeztetés.

A tervező által bemutatott 23/3/2015 (U 3/1; U 3/3) helyszínrajzot szakági nyilvántartásunk alapján egyeztettük, a tervezett létesítmény a kezelésünkben lévő **EON elektromos** hálózatot, létesítményt, területet

ÉRINTI


NEM ÉRINTI

Az egyeztetés alkalmával bemutatott rajzok és tervrészekkel kapcsolatban az alábbiakat rögzítjük:

A Magdolna utcai és a Vénusz u. 34. előtti oszlopokat nem kell kiváltani. A Vénusz u. 15301 hrsz előtti oszlopot ki kell váltani. Helyette egy nagy-csúcs húzású oszlopot kell beépíteni, a tervezett kiemelt szegélytől minimum 1 m távolságra.

Az oszlop kiváltásról (a megváltozott nyomvonalról) geodéziai bemérést, változási vázrajzot kell készíteni.

k.m.f.



Szűcs Lajos



Szánthó Csaba