

## EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon ..... **Orosz Tamás** ..... (név)

..... **DOPPEL Kft.** ..... (cég)

Képviselőként felkereste a **NYÍRSÉGVÍZ Zrt, Vízellátási ágazatát<sup>1</sup>** a

**Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő útfejlesztések és csapadékvíz elvezetés tervezés ( Borbála – Anna – Magdolna – Krisztina – Vénusz – Mária - Venyige utcák )**tárgyában, előzetes egyeztetés céljából.

Az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

*A tervezett útfejlesztések érintik a tervezési területen található ivóvíz gerinc és bekötő vezetéseket. A tervezés során kérjük figyelembe venni, hogy a vízvezetékek felett min. 1,20 m földtakarást kell biztosítani, megtartani. A gerinc vezeték és bekötő vezeték szintbeli érintettsége esetén annak átépítését, illetve áthelyezését Társaságunkkal helyszíni bejárásom egyeztetni kell. Azok kivitelezését Társaságunktól kell megrendelni. A burkolatba eső szerelvényeket kérjük a burkolaton kívülre helyezni min. 1,0 m-re, illetve az oda eső szerelvényeket szintbe kell helyezni. Az érintett altalaj tűzcsapokat kérjük földfelettre cserélni. A csapadékvíz elvezető árok fenékszintje alatti bekötő vezetékknél a min. 0,80m távolságot kérjük tartani. Az itt található vízvezetékünk pontos nyomvonaláról és magassági elhelyezéséről pontos nyilvántartással nem rendelkezünk, ezért a kivitelezés során szakfelügyeletünk jelenlétén fel kell tártani kézi földmunkával egy – egy alkalommal a vízvezeték nyomvonalát és a helyszínen tapasztaltak és a tervezett pályaszintek ismeretében kell dönteni a vízvezeték kiváltásáról. Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére.*

A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása szakági térkép alapján történt mely a valóságnak pontosan/feltételesen<sup>1</sup> felel meg.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára.

A nem szabályozott kérdésekben a mellékeltlen átadott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni.

A tervekészítés során további egyeztetést **nem kérünk<sup>1</sup>**

Nyíregyháza 2015 év 10 hónap 19 nap

.....

tervező

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége  
Víz és Csatornázó Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
Vízellátási Műszaki Iroda  
4401 Nyíregyháza, Tó u. 6.

.....  
üzemeltető

<sup>1</sup>nem kívánt rész törlendő

## EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon **Doppel Kft.**

képviselője felkereste a NYÍRSÉGVÍZ ZRt. ~~Vízellátási~~/Csatornázási ágazatát a  
**Tárgy: Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Borbála, Anna, Magdolna, Krisztina, Mária,  
Venyige, Vénusz utcák útépítése és csapadékvíz elvezetése.**  
tárgyában, előzetes egyeztetés céljából.

**Egyeztető: Lovas Attila**

az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

**A tervezett létesítmény Társaságunk kezelésében lévő szennyvíz közcsatornát érint. Az érvényben lévő szabványok és előírások betartandók. Szennyvízvezeték keresztezésekor és annak 2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető. Az útba eső műtárgyaink fedlapjait előírás szerint, szakfelügyeletünk mellett kérjük szintbe helyezni. A csapadékcatorna építése során kérjük a bekötővezetéseket figyelembe venni A kivitelezéshez kérjük műszaki szakfelügyelet megrendelését Ágazatunk Műszaki Irodájától.**

**Fentiek figyelembevételével a tervezett megoldás ellen kifogást nem emelünk.**

Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére.

A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása szakági térkép alapján történt mely a valóságnak pontosan/feltételesen<sup>1</sup> felel meg.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára.

A nem szabályozott kérdésekben a mellékelten átadott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni.

A tervkészítés során további egyeztetést *nem kérünk*

Nyíregyháza 2015. év 10. hónap 08. nap

  
.....  
tervező

**NYÍRSÉGVÍZ ZRt.**  
Csatornázási Ágazat  
Műszaki Iroda  
4401 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1.  
Tel: 42/430-006/143 mell.  
.....  
üzemeltető

## Közműkezelői Hozzájárulás



**Cég:**  
**DOPPEL KFT**  
**4400 Nyíregyháza Vasvári P u 24**

**Tárgy: Nyíregyháza , Borbála – Anna – Magdolna – Krisztina utcák út építése és csapadékvíz elvezetése**

**UPC Magyarország Kft.**  
**Nyíregyházi**  
**Kirendeltség**

Bocskai út 22  
4400  
Nyíregyháza  
T +36 (42) 784 373  
F +36 (42) 410-615

www.upc.hu

Tisztelt Cím !

A tárgyban jelzett beruházás társaságunk CATV hálózatát **érinti**, megközelít.

Hálózatunk 2 m-es körzetében kizárólag kézi földmunka végezhető.

Alépítményünk pontos nyomvonalát és fektetési mélységet kézi földmunkával kell feltárni, megállapítani.

A tárgyi létesítményt úgy kell megtervezni, megépíteni, hogy a szabványban lévő biztonsági távolságok be legyenek tartva.

Amennyiben a tárgyi létesítmény nyomvonalvezetése miatt elkerülhetetlen a UPC hálózat átépítése, úgy a UPC hálózat kiváltás tervköteles.

Hálózatunk biztonságba helyezési, átépítési, kiváltási költsége a beruházót terheli.

A közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven szereplő nyomvonalakra vonatkozik. A terven szereplő adatok helyességéért a tervező felelős.

A szakfelügyelet nem mentesít az esetleges rongálással kapcsolatos felelősség alól. Hálózatunkban okozott bármilyen rongálásért a beruházó és a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik.

Amennyiben a tervezett munkálatokkal egyértelműen összeegyeztethető meghibásodás bekövetkezik catv hálózatunk tervezett munkálatokkal érintett szakaszán, annak helyreállítási költsége a beruházót és a kivitelezőt terheli.

A jegyzőkönyvben foglaltak maradéktalan betartása mellett a kivitelezéshez, engedélyek kiadásához hozzájárulunk.

Nyíregyháza, 2015-08-26

Szilágyi György  
közműegyeztetés

Közműkezelői Hozzájárulás



**Cég:**  
**DOPPEL KFT**  
**4400 Nyíregyháza Vasvári P u 24**

**Tárgy: Nyíregyháza , Sóstófürdő Vénusz utca , Mária utca  
út- és csapadékvíz elvezetési terve**

**UPC Magyarország Kft.**  
**Nyíregyházi**  
**Kirendeltség**

Bocskai út 22  
4400  
Nyíregyháza  
T +36 (42) 784 373  
F +36 (42) 410-615  
www.upc.hu

Tisztelt Cím !

A tárgyban jelzett beruházás társaságunk CATV hálózatát nem érinti .

A közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven szereplő nyomvonalakra vonatkozik.  
A terven szereplő adatok helyességéért a tervező felelős.

Az engedélyek kiadásához, valamint a kivitelezéshez hozzájárulunk.

Nyíregyháza, 2015-08-26

UPC MAGYARORSZÁG KFT.  
1092 Budapest, Kirácsi u. 22.  
Kirendeltség: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 22.  
Telefon: +36 (42) 784 373  
Fax: +36 (42) 410 615  
www.upc.hu

Szilágyi György  
közműegyeztetés