

Tsz : 23 / 1-2 / 2015. / CS



NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. sz.

**NYÍREGYHÁZA – SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ MAGDOLNA – ANNA – BORBÁLA – KRISZTINA – MÁRIA utca
- útépítési munkáihoz kapcsolódó CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS TERVE**

LÉTESÍTMÉNYEK JEGYZÉKE

MAGDOLNA – ANNA – BORBÁLA – KRISZTINA utca – GRAVITÁCIÓS CSATORNÁK

	CS-1-0	CS-2-0	CS-3-1	CS-3-2	CS-4-0	CS-1-1	CS-4-1	CS-4-1-1	CS-5-0	CS-6-0	CS-7-1	CS-7-2	Összesen
TB 40/70/50 mederburkoló – m	36,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,0 m
TBF 40 fedlap – m	8,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,0 m
D 600 KG - m	9,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,2 m
D 500 KG – m	0	0	0	0	7,3	0	0	0	0	0	0	0	7,3 m
D 400 KG – m	139,2	0	0	0	93,0	36,2	0	0	0	0	0	0	268,4 m
D 400 KG SN16 – m	0	0	0	0	35,5	0	0	0	0	0	0	0	35,5 m
D 315 KG – m	18,1	31,3	28,3	9,3	78,5	127,4	76,4	31,1	48,0	35,0	12,0	23,6	519,0 m
D 250 KG – m	12,8	0	0	16,6	0	10,6	0	0	0	0	0	0	40,0 m
D 100/b akna+fedl.- db	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2 db
D 80/b akna+fedl. – db	4	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	9 db
D 80/b akna+vízny. – db	4	2	0	0	10	5	3	1	4	3	1	2	35 db
50/50/b vízny. – db	7	2	2	1	1	3	1	1	1	2	1	1	23 db
Folyóka beton - m	0	0	0	4,0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,0 m
ENVIA TRP D 2D2N 200/360 – db	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 db
ENVIA TRP D 2B2N 125/250 – db	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 db
Nyíltfelszínű, földmedrű műtárgy – db / m ³	1 db 160/291	0	0	0	1 db 110/225	0	0	0	0	0	0	0	2 db

MAGDOLNA – ANNA – BORBÁLA – KRISZTINA utca – ÁTEMELŐK és NYOMÓVEZETÉKEK

Megnevezés – tározó jele / csatlakozó csatorna	T-1 CS-2-0	T-2 CS-3-1	T-3 5-0	CS-	T-4 CS-6-0	T-5 7-1	CS-	Összesen
Nyomóvezeték jele	Ny - 1	Ny - 2	Ny - 3		Ny - 4	Ny - 5		
Nyomóvezeték hossza - m	46,0	40,0	69,3		54,4	37,5		247,4 m
Nyomóvezeték dimenziója - mm	D 110 KPE	D 110 KPE	D 110 KPE		D 110 KPE	D 110 KPE		
Átemelő műtárgy jele	T - 1	T - 2	T - 3		T - 4	T - 5		
Számított térfogat - m ³	8,3	19,4	7,1		11	13,5		
Tározó hasznos térfogata – m ³	10,55	24,29	10,06		14,47	17,47		
Max. tározási térfogat - m ³ (befolyási szint + 0,3 m)	15,21	28,95	14,72		19,13	22,13		
Választott szivattyú – Flygt - db	NS 3085 MT 3 462 1 db	NS 3085 SH 3 Adaptive 254 1 db	NS 3085 MT 3 462 1 db		NS 3085 SH 3 Adaptive 256 1 db	NS 3085 SH 3 Adaptive 256 1 db		5 db

BONTÁSOK

Meglévő szikkasztó aknák bontása	Anna utca – 2 + 1 db
	Magdolna utca – 1 db
Meglévő árok bontása	Venyige utca – 50 m
	Krisztina utca – 50 m

Nyíregyháza , 2016. január hó

.....
Orosz Tamás
 felelős tervező

Tsz : 23 / 1-2 / 2015. / CS



**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. sz.

**NYÍREGYHÁZA – SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ
MAGDOLNA – ANNA – BORBÁLA – KRISZTINA – MÁRIA utca
- útépitési munkáihoz kapcsolódó
CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS TERVE**

LÉTESÍTMÉNYEK JEGYZÉKE