

NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ LAKÓUTCÁK CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSE

NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ VENYIGE - BORBÁLA - MÁRIA u.

	Terület	Épület	Burkolat	Zöldf.	Összesen	Szakasz hossz	Lef. tény	n	Csapadék
	jele	m ²	m ²	m ²	m ²	m		0,72	l/s
SZ-1	F-1/1	200	705	2 995	3 900	150	0,29	n	61,66
	F-1/2	100	372	908	1 380	54	0,35		26,48
	F-1/3	100	419	901	1 420	60	0,36		28,52
	F-1/4	150	328	1 802	2 280	65	0,27		33,79
T - 1	F-1/5	120	290	920	1 330	120	0,33		23,91
T - 2	F-1/6	250	824	1 196	2 270	45	0,44		55,56
	F-1/7	100	460	2 060	2 620	100	0,27		39,30
	F-1/8	200	659	1 591	2 450	120	0,38		51,60
Összesen		1 220	4 057	12 373	17 650		0,33		320,82