

**Csatornát terhelő csapadéghozam meghatározása a
NYH - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ - F-1/6 területén**

Lefolyási tényező számítása

Felület fajtája	lefolyási tényezője	nagysága	
	ψ	ha	
Fém és palatető	1,00		0
Cseréptető	0,90	0,025	0,0225
Lapos tető	0,80		0
Aszfalt vagy beton burkolat	0,90		0
Kiöntött hézagú kőburkolat	0,80	0,0824	0,06592
Kiöntetlen hézagú kőburkolat	0,60		0
Makadám burkolat	0,50		0
Kavicsutak	0,20		0
Burkolatlan földterület	0,10	0,1196	0,01196
Park, kert gyalogutakkal együtt	0,15		0
Sportpályák	0,15		0
Erdő rét	0,05		0
		0,227	0,10038

Átlagos lefolyási tényező: 0,4422
Terepesés (0-2% , 2-5 % , > 5%) **5** %
Lefolyási tényezőt korrigáló érték: 1

Korrigált lefolyási tényező: 0,9065

Csapadék intenzitás számítása:

A tulterhelést eredményező zápor

Gyakorisága (10 ; 4 ; 2 ; 1 ; 0,5 év)	4 év	0	0,00
		67	0,01
		70	0,02
		133	0,69
		0	0,00
		a = 270	
		n =	0,72

Időtartama (10;15;20;30 ;40;60;70;80;100;120;150;180 perc) **10,0** perc

Számított intenzitás: 270,00 l/s/ha

Elvezetendő csapadék hozam: 55,56 l/s 0,056 m3/s

Mértékadó csapadékterhelés: 88,11 mm/óra 14,69 mm
33,34 m3/ 0,17 óra
Átlagos lefolyási úthossz: 120,00 m
Átlagos terepesés: 53,0% m/m
Manninger szám: 0,10 átlag
Átlagos lejutási idő: 16,88 min